



P1	POSADZKA NA GRUNCIE		0.3
	WYKŁADZINA PCV	1	0.3
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

P2	STROP MIĘDZYKONDYGACYJNY		0.3
	WYKŁADZINA PCV	1	0.3
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

P3	STROP MIĘDZYKONDYGACYJNY		0.3
	WYKŁADZINA PCV	1	0.3
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

P4	STROP MIĘDZYKONDYGACYJNY		0.3
	WYKŁADZINA PCV	1	0.3
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

P5	STROP PODDASZA		-
	KONSTRUKCJA DACHU	-	-
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

P6	SPÓCZNIKI		0.3
	WYKŁADZINA PCV	1	0.3
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	10	10
	CHUDY BETON	30-50	30-50
	PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA	30	30
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

D1	DACH		1
	BLACHA TYTAN OCYNK	2.5	2.5
	PEŁNE DESKOWANIE	5	5
	LATY 7x5	20-25	20-25
	WYKŁADZINA PCV	1	1
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

D2	DACH		1
	BLACHA TYTAN OCYNK	2.5	2.5
	PEŁNE DESKOWANIE	5	5
	LATY 7x5	20-25	20-25
	WYKŁADZINA PCV	1	1
	WYLEWKA SAMOPOLIZUJĄCA	5.7	5.7
	JASTRYCH CEMENTOWY ZBRÓJONY SIATKĄ	5.7	5.7
	FOLIA PCV	15	15
	STYROPIAN EPS	5	5
	FOLIA PCV	0.5	0.5
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY			-

- legenda**
- ściana istniejąca
 - ściany działowe / GK
 - ściany żelbetonowe
 - ściany działowe / murowane
 - mineralne płyty izolacyjne o gr16cm
 - zabudowa szachtów / GK
 - do pełnej wys. pom.

firma:		PP STANISŁAWSKI ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393	
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie		
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,		
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
asystent projektanta:	mgr inż. arch. Artur Klimczak	podpis:	<i>tklimczak</i>
temat rysunku:	rzut dachu		
branża:	architektura	data:	05.2024
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:100	nr rys.:	A-05