

Sw1	
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
mata dźwiękoizolacyjna - gr. 3mm o gęstości 60-65 oSh (Shore'a)	0.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta cementowo-włóknowa 2x1,25mm + mata akustyczna (wykonana w 100% z czarnego granulatu gumowego SBR o dejtarze właściwym 730 kg/m³) gr. 3mm układana pomiędzy płytami	2.5
tynk akustyczny w kolorze białym	2.5
RAZEM:	28.3

Sw2	
ścina istniejąca	16.0
pustka powietrzna	2.0
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
mata dźwiękoizolacyjna - gr. 3mm o gęstości 60-65 oSh (Shore'a)	0.5
profil aluminiowy(wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta cementowo-włóknowa 2x1,25mm + mata akustyczna (wykonana w 100% z czarnego granulatu gumowego SBR o dejtarze właściwym 730 kg/m³) gr. 3mm układana pomiędzy płytami	2.5
tynk akustyczny w kolorze białym	2.5
RAZEM:	43.5

Sw3	
ścina istniejąca	41.0
pustka powietrzna	2.0
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
mata dźwiękoizolacyjna - gr. 3mm o gęstości 60-65 oSh (Shore'a)	0.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta cementowo-włóknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm układana pomiędzy płytami	2.5
tynk akustyczny w kolorze białym	2.5
RAZEM:	68.5

Sw4	
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	2.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
pustka powietrzna	2.0
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
mata dźwiękoizolacyjna - gr. 3mm o gęstości 60-65 oSh (Shore'a)	0.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta cementowo-włóknowa 2x1,25mm + mata akustyczna gr. 3mm układana pomiędzy płytami	2.5
tynk akustyczny w kolorze białym	2.5
RAZEM:	40.0

Sw5	
ścina istniejąca - zewnętrzna	53.0
pustka powietrzna	2.0
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
mata dźwiękoizolacyjna - gr. 3mm o gęstości 60-65 oSh (Shore'a)	0.5
profil aluminiowy(wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta cementowo-włóknowa 2x1,25mm + mata akustyczna (wykonana w 100% z czarnego granulatu gumowego SBR o dejtarze właściwym 730 kg/m³) gr. 3mm układana pomiędzy płytami	2.5
tynk akustyczny w kolorze białym	2.5
RAZEM:	80.5

Sw6	
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	2.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	2.5
RAZEM:	15.0

Sw7	
tynk cementowo-wapienny	1.5
bloczek betonowy	12.0
tynk cementowo - wapienny	1.5
RAZEM:	15.0

Sw8	
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	1.25
płyta OSB nieplana	1.5
profil aluminiowy (wypełnienie styków pomiędzy profilami i styków profili ze ścianami uzupełnić: taśmą uszczelniającą planikową szer. 70mm) + wypełnienie z wełny mineralnej akustycznej (opór cieplny 2,7m²K/W)	10.0
płyta OSB nieplana	1.5
płyta rygips (izolacyjność akustyczna zwiększona o 5 – 7 dB) 2x1,25mm	1.25
RAZEM:	15.5

Wszystkie nazwy własne materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót, formularzu ofertowym i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować jako „równoważne"

podłoga drewniana do renowacji (pow. 88,34 m2) zgodnie z SST

wyłączona akustycznie zgodnie z SST (pow. 88,38m2)

RZUT PIETRA		
nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m²]
R/01	komunikacja	66.29
R/303	sala nr 303	3.32
R/304	sala nr 304	5.04
R/304A	sala nr 304A	23.36
R/304B	sala nr 304B	28.33
R/306	sala nr 306	4.16
R/306A	sala nr 306A	21.96
R/306B	sala nr 306B	5.90
R/307	sala nr 307	34.28
R/307A	sala nr 307A	19.22
R/309	sala nr 309	19.71
R/309A	sala nr 309A	15.03
R/309B	sala nr 309B	17.84
R/309C	sala nr 309C	10.91
R/309D	sala nr 309D	7.67
R/309E	sala nr 309E	8.89
	RAZEM:	291.91



UWAGA:
1. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

BLACKHAUS KAROL CIEPLIŃSKI ARCHITEKT

inwestor:	**Uniwersytet Jagielloński**, ul. Gołębia 24, Kraków (31-007) NIP: 675-000-02-36, REGON: 000001270
jednostka projektowa:	BLACKHAUS Karol Cieplński Architekt ul. Prądnicka 19/1, 31-552Kraków tel. 69441306, e-mail: biuro@karolcieplinski.com
temat:	**Projekt remontu i wyposażenia pomieszczeń nr. 304-309 dla potrzeb laboratoriów badawczych Zakładu Kopytkowatych Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.**
adres:	ul. Romana Ingardena 3 30-060 Kraków
branża	architektura
faza	projekt wykonawczy
autor	mgr inż. arch. Karol Cieplński architektura
tytuł rysunku:	PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ
numer rysunku:	A-09 skala:1:50 data: 09.2023