

Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Znak sprawy ZP.271.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin
z podziałem na 5 części:

- Część I - Sala wiejska w Twardowie 3KW,**
 - Sala wiejska/OSP w Wysogotówku 3KW,
 - Sala wiejska/OSP w Sławoszewie 4KW,
 - Sala wiejska/OSP w Kurcewie 7KW,
 - Sala wiejska/OSP w Woli Książęcej 4KW,
- Część II – Sala wiejska/OSP w Racendowie 17KW,**
 - Szkoła Podstawowa w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 21KW,
 - Dom Kultury w Kotlinie 23KW,
- Część III – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej 39KW,**
 - Szkoła Podstawowa w Kotlinie 48KW,
- Część IV – Stacja Uzdatniania Wody Wyszki 21KW,**
 - Stacja Uzdatniania Wody Wola Książęca 28KW,
- Część V - Stacja Uzdatniania Wody Kotlin 48KW,**
 - Oczyszczalnia ścieków w Wyszkach 26KW.

Pytania:

Pytanie odnośnie różnic w PTW ilości paneli z czego wynikają różnice ?

Odp. Różnice wynikają z omyłki pisarskiej.

Dom Wiejski Twardów różnica 8 a 10 paneli pkt. 3/3.1

Odp. Zamawiający wymaga 8 szt. paneli na obiekcie Dom Wiejski Twardów.

Dom Kultury w Kotlinie 58 a 120 paneli PTW 3/3.1

Odp. Zamawiający wymaga 58 szt. paneli na obiekcie Dom Kultury w Kotlinie.

SUW Kotlin 88 a 82 szt. paneli PTW 3/3.1

Odp. Zamawiający wymaga 88 szt. paneli na obiekcie SUW Kotlin.

Czy zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o mocy większej niż 400Wp, jednocześnie zapewniając minimalną moc instalacji zakładanej w projekcie ? Panele o podanej mocy są już praktycznie nie osiągalne na rynku.

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania elementów instalacji PV zgodnie z dokumentacją przetargową, nie dopuszcza odstępstw w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.