

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice 04. 01. 2023r.

Dz. DTR / 8804 / **83** / 2023

PRO-INVEST Michał Siudak
Ul. Mirandy 12/13
59-220 Legnica

dotyczy: zadania Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szafirowa dz. nr 313/6, 313/18 Krzeczyn Wielki na terenie gminy Lubin.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w Księginicach w odpowiedzi na pismo, data wpływu 19. 12. 2022r., L.dz. 8804, w sprawie wydania warunków prowadzenia inwestycji w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla zadania Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej ul. Szafirowa dz. nr 313/6, 313/18 Krzeczyn Wielki na terenie gminy Lubin postanawia anulować wcześniej wydane warunki DTR/8673/8715/2022 z dnia 13.12.2022r.

Aktualnie przy projektowaniu drogi należy zachować następujące wymagania:

- w pasie drogowym dz. nr 313/6, 313/18 Krzeczyn Wielki zabudowana jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonywania robót niezainwentaryzowanego uzbrojenia,
- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia wod-kan,
- wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do niwelety drogi, ustabilizować np. obetonować oraz zabezpieczyć,
- roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie można dopuścić do ich uszkodzenia,
- spadki nawierzchni należy projektować z zachowaniem zasady niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
- w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć przebudowę sieci, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Zakładu celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
- w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod-kan.
- minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbiór zostanie poświadczony protokołem).

Do PGKGL Spółka z o.o. należy przedłożyć do uzgodnienia 2 egz. wyciągu z projektu budowlanego w zakresie dotyczącym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z profilami z zaznaczoną lokalizacją posadowienia uzbrojenia.

Z poważaniem

PRZESZKADZĄDU
PGKGL Sp. z o.o.
w Księginicach
Wojciech Dziwiński

1 egz. PZT pozostawia się w aktach sprawy

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTR