



- UWAGI:
- INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ DRUTEM  $\varnothing$ 8mm – ZWODY POZIOME MONTOWAĆ NA UCHWYTACH KLEJONYCH DO DACHU. SPOSÓB WYKONANIA UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.
  - WSZYSTKIE NIEPRZEWODZĄCE ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE WYSTAJĄCE PONAD POWIERZCHNIĘ DACHU WYPOSAŻYĆ W ZWODY PIONOWE I PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ. WSZYSTKIE PRZEWODZĄCE ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE WYSTAJĄCE PONAD POWIERZCHNIĘ DACHU PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ.
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
  - LOKALIZACJĘ ZWODÓW POZIOMYCH DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH.

Jednostka projektowa: <b>BIURO PROJEKTÓW WIELOBRANŻOWYCH</b> <b>ROBIPROJEKT</b> ANDRZEJ KOZIELSKI 44-100 Gliwice ul. Plebańska 4					
Inwestor: <b>UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY</b> 30-084 Kraków ul. Podchorążych 2					
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: <b>WYKONANIE REMONTU DACHU WRAZ Z JEGO OCIEPLENIEM ORAZ WYMIANĄ LUKSFERÓW NA OKNA W PASIE NADSTROPOWYM</b>					
Treść dokumentacji projektowej: <b>PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY</b>					
projektował:	mgr inż. <b>Marcin Glinka</b>	Specjalność:	elektryka	Nr uprawnień:	SLK/9475/PWBE/21
				Data:	05.07.2023
				Podpis:	
Tytuł rysunku:		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I OGRZEWANIA RYNIEŃ cz.1			
					Skala rysunku: 1:100
					<b>E-01</b>