



Biuro Zakupów
BZzp.261.33.2021

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: Termomodernizacja budynków magazynowych w Składnicach RARS – nr referencyjny: BZzp.261.33.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. zadania nr 1

Proszę o informację czy projektant dopuszcza zastosowanie na ścianach styropianu zamiast wełny mineralnej?

Obecnie na rynku brakuje wełny mineralnej, a producenci informują o jej braku do końca roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na ścianach styropianu zamiast wełny mineralnej.

DYREKTOR
Biura Zakupów

Hubert Burczyński