

Marszów, 25.10.2024 r.

AS.ŁCR.271.18.2024 - 972

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania: „**Dostawa wraz z montażem kontenera socjalno - sanitarnego**”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **AS.ŁCR.271.18.2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

I-IV zestaw pytań:

1. Kto wykonuje fundamenty.

Odpowiedź:

Fundamenty wykonuje Zamawiający.

2.Kto wykonuje podłączenia mediów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Media zewnętrzne podłącza Zamawiający.

3.Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres ofertowania (szafki, stoły, krzesła).

Odpowiedź:

W zakresie oferowania wchodzi elementy wymienione w punkcie 2.10 OPZ - wyposażenie, czyli szafki podzlewowe i umywalkowe. Stoły, krzesła i szafki ubraniowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kontenera w standardowej produkcji podłoga wykonana z płyt warstwowych PIR gr 100 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kontenera z innej płyty niż Ruukki

Odpowiedź:

Kontenery można wykonać z płyt warstwowych różnych producentów.

6. Napisane jest:

Charakterystyka obiektu: Obiekt parterowy, o konstrukcji stalowej z możliwością nadbudowy.

Czy warunek nadbudowy musi być spełniony?

Wiąże się to z zastosowaniem kontenerów o odporności pożarowej budynku w klasie ZL III D, co wiąże się z zastosowaniem innych materiałów do konstrukcji stalowej spełniających klasę „D”. W zapytaniu podane są inne parametry:

Obiekt posiada klasę odporności pożarowej budynku "E", a przy tym elementy obiektu są wykonane z materiałów w klasie NRO.

Odpowiedź:

Warunek nadbudowy musi zostać spełniony.

Z poważaniem