

**GMINA LUBIN**  
**Urząd Gminy Lubin**  
**ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157**

OR.271.48.2023

Lubin, dnia 03.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**ORAZ**  
**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**  
**DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:**

**Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D**  
**w miejscowości Kłopotów.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia **zostało opublikowane w BZP**, oraz na platformie zakupowej **[https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin)**.

**Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 09.11.2023 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.11.2023 r. o godz. 10:30.**

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.12.2023 r.**

**Pytanie 1.** *W pozycji nr 35 przedmiaru drogowego, na 400 m<sup>2</sup> została zaprojektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, ale nie został określony jej rodzaj, prosimy o określenie masy asfaltowej.*

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany opisu pozycji nr 35 przedmiaru następujący sposób, tj.: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm.

**Pytanie 2.** *Czy w pozycji 15 przedmiaru dotyczącej ilości robót ziemnych ich ilość została podana prawidłowo?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany ilości w pozycji nr 15 przedmiaru na 344,25 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 3.** *Jakiego koloru ma być barierka wymieniona w pozycji nr 13?*

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć barierę U-12a koloru białoczerwonego.

**Pytanie 4.** *Czy w pozycji nr 23 do wyceny trzeba przyjąć nową kostkę brukową czy będzie tam wykorzystana kostka z pozycji 19?*

**Odpowiedź:** Do wyceny robót opisanych w poz. 23 przedmiaru należy przyjąć 50 % nowej kostki oraz 50% kostki pozyskanej z rozbiórki wg robót w pozycji nr 19 przedmiaru.

**Pytanie 5.** *Czy odpad z pozycji 33 - frezowanie - został ujęty w pozycji 7 - składowanie? Jeśli tak to czy ilość w pozycji nr 7 jest prawidłowa?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany ilości w pozycji nr 7 przedmiaru, zwiększając ją o ilości destruktu asfaltowego opisanego w pozycji nr 33. W związku z tym dokonuje się zmiany ilości w pozycji nr 7 przedmiaru na 472,25 t.

**Pytanie 6.** *Czy w pozycji 12 przedmiaru drogowego Zamawiający oczekuje wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny 0/31,5, czy pospółki? Zastosowany KNR mówi o podbudowie z pospółki.*

**Odpowiedź:** Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego – tłuczeń frakcji 0/31,5 mm. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany zastosowanej podstawy wyceny na KNR 2-310114-07, KNR 2-31 0117-08.

**Pytanie 7.** *Czy demontowane barierki w pozycji 13 są aktualnie zamontowane na fundamencie betonowym? Oraz jakiego koloru RAL mają być wycenione?*

**Odpowiedź:** Istniejące barierki zamontowane są na fundamencie betonowym. Kolor barier do wyceny należy przyjąć jako biało-czerwony.

**Pytanie 8.** Jaką jednostkę należy przyjąć w pozycji 26 – koszty składowania odpadów?

**Odpowiedź:** Do opisu pozycji nr 26 przedmiaru należy przyjąć jednostkę t (tony).

**Pytanie 9.** Prosimy o potwierdzenie czy obmiar w pozycji nr 15 (2835 m<sup>3</sup>) jest prawidłowy, biorąc pod uwagę, iż pozostałe pozycje w tym dziale wskazują na nieprawidłowość?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany ilości w pozycji nr 15 przedmiaru na 344,25 m<sup>3</sup>

W związku z dokonanymi zmianami w przedmiarze robót pn.: Remont dr gminnej”, Zamawiający przekazuje nowy przedmiar uwzględniający ww. zmiany (załącznik: PRZEDMIAR\_Remont dr gminnej\_ zmieniony.pdf ).

**z up. WÓJTA**

**/-/ Bartosz Chojnacki**

**Sekretarz Gminy**

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin),
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.