

Stęszew, dnia 22.11.2023 rok

IN 271.2.14.2023

Dotyczy: „Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn”

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 1:** Inwestor potwierdza, że dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.

**Pytanie nr 2.**

Czy w związku z szerokością jezdni 4,70 - 5,50 m. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka?

**Odpowiedź nr 2:** Przewiduje się ruch wahadłowy na wykonywanym odcinku.

**Pytanie nr 3.**

Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikacja techniczna jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą. Prosimy o jednolicenie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC16W, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji (opis techniczny, przekroje, przedmiar).

**Odpowiedź nr 3:** Potwierdza się zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W.

Podinspektor ds. Inwestycji

mgr inż. Weronika Paździerska

Podinspektor ds. Inwestycji

mgr inż. Marzena Marcinkowska

**BURMISTRZ**

mgr inż. Włodzisław Pincaz