

Buk, dnia 07 kwietnia 2021 roku

ZP.271.04.2021

[https://platformazakupowa.pl/pn/buk\\_gmina](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **rozbudowa i przebudowa budynku urzędu miejskiego poprzez dobudowę windy zewnętrznej**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na poniższe pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1:**


Czy dopuszczają Państwo zamianę rodzaju napędu z elektrycznego (pasowego) na elektryczny śrubowy?

**Odpowiedź nr 1: Tak. Zamawiający dopuszcza zamianę rodzaju napędu z elektrycznego (pasowego) na elektryczny śrubowy.**

**Pytanie nr 2:**

Czy dopuszczają Państwo zamianę drzwi z automatycznych teleskopowych na półautomatyczne wychylne jednoskrzydłowe?

**Odpowiedź nr 2: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zamiany drzwi z automatycznych teleskopowych na półautomatyczne wychylne jednoskrzydłowe.**



Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Buk  
*Aleksandra Wawrzyniak*  
Sekretarz Miasta i Gminy Buk