

Nr sprawy: DZP.26.36.2024

ODPOWIEŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dot. postępowania nr DZP.26.36.2024 na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części: część 1: ul. Tymienieckiego 6, część 2: ul. Wólczańska 230.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Informuję, Państwa, iż po analizie projektu technicznego dot. Część 1: ul. Tymienieckiego 6, tj. rysunku nr 1687-26 "Metoda naprawy 4" wraz z opisem, wykonanie wzmocnienia wg. w/w rysunku jest niewykonalne i grozi osłabieniem a nawet zniszczeniem istniejącego nadproża. Ilość zaproponowanych prętów do zatopienia w nadprożu oraz nawiercanie nadproża i "wklejanie" prętów spiralnych jest niewykonalne, zwłaszcza w kierunkach wskazanych na rysunku, wobec powyższego proszę o wskazanie innego sposobu zabezpieczenia przedmiotowego nadproża łukowego lub dopuszczenie sytuacji gdzie na placu budowy zostanie opracowany nowy inny sposób wzmocnienia nadproża łukowego.

Odpowiedź:

Zamawiający, na tym etapie postępowania nie zmienia ww. projektu, natomiast, gdy na etapie wykonywania robót, faktycznie zaistnieje konieczność zmiany sposobu wzmocnienia nadproży, nowe rozwiązanie zostanie opracowane ściśle we współpracy z Inspektorem Nadzoru i autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego. Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe, będą rozliczane zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy „OWU”.

Powyższe **nie skutkuje** przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

***Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych***

Jarosław Gąsiorek