



Kraków, dnia 3 czerwca 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.33.24.BT, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną i technologiczną solanki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Padniewskiego w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 7:

Jaki rodzaj oraz kolor kostki brukowej betonowej będzie wymagany np. zwykły Prostokąt, szary czy inne np. kostka płukana?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 5) Opis przedmiotu zamówienia ppkt 1.3.2 SWZ rezygnuje z wykonania, monitoringu wizyjnego CCTV dla obiektu i terenu, a w konsekwencji prace te nie są objęte zakresem zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z legendą do rysunku nr 862 BZ 01 „Projekt zagospodarowania terenu” – nawierzchnie wokół tężni należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej typu „Akropol” w kolorze szarym (lub tożsamym) o gr. 6 cm.

Pytanie nr 8:

W opisie P.B. jest zapis: Od strony wschodniej wytworzono przejście w nawierzchni mineralnej łączące teren zabudowany z istniejącą ścieżką, brak ilości projektowanych?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania nawierzchni mineralnej. Teren wokół tężni należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 862 BZ 01 „Projekt zagospodarowania terenu” – jako nawierzchnię z kostki brukowej.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze mamy opis: Obsadzenie traw ozdobnych, brak rodzaju trawy i wielkości pojemnika, natomiast w P.B mamy zapis: Nasady trawami ozdobnymi w "donicach"?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „donice” w opisie do projektu budowlanego stanowią miejsca zgodne z rysunkiem nr 862 BZ 01 „Projekt zagospodarowania terenu” oznaczone jako – „nasady zieleni – trawy ozdobne”. Są to miejsca wyznaczone poprzez wyniesione obrzegowanie powierzchni ww. miejsc za

pomocą np. obrzeży. W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać wydzielonych w ośmiu prostokątnych kwaterach, naprzemiennie, nasadzenia niżej wymienionych traw ozdobnych:

1. Pennisetum alopecuroides 'HamelN' (rozplenica japońska 'HamelN') – rozstawa 5 szt./m² – pojemnik min. C2 – łączna powierzchnia: 29,6 m² – łączna ilość 148 szt.
2. Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' (trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster') – rozstawa 5 szt./m² – pojemnik min. C2 – łączna powierzchnia: 29,6 m² – łączna ilość 148 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 czerwca 2024r, przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.