

Dzień dobry.

Czy do projektu elektrycznego była wykonana symulacja natężenia oświetlenia boiska? Jeśli tak proszę o udostępnienie takiego dokumentu. Według własnych obliczeń na lampach o podanych w zapytaniu parametrach nie da się uzyskać natężenia 200lx na boisku.

Rogowo dn. 23 marca 2021r.

ZP-INW. 271.1.1.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 21 marca 2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącym postępowania przetargowego pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Czy do projektu elektrycznego była wykonana symulacja natężenia oświetlenia boiska? Jeśli tak proszę o udostępnienie takiego dokumentu. Według własnych obliczeń na lampach o podanych w zapytaniu parametrach nie da się uzyskać natężenia 200lx na boisku.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane oświetlenie przeznaczone jest głównie do celów treningowych w godzinach popołudniowych lub wieczornych, oświetlenie nie jest przewidziane na potrzeby prowadzenia rozgrywek ligowych.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu z dnia 26 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. do godz. 10:00.**

JW


WÓJT
Tomasz Michalczak