



- UWAGI:
- Rurociągi c.o.- piony i podejścia do central : rury stalowe zaizolowane Kan Stiel.
 - Tmax = 130° C, Pmax = 1,6 MPa
 - Posłony instalacyjne c.o. oraz podejścia do urządzeń prowadzone pod stropem i w kanałach technicznych.
 - Rurociągi poziome w pomieszczeniach piwnicznych prowadzić pod stropem, mocować na uchwyłach systemowych.
 - Połączenie rur Stiel z rurami stalowymi łączyć poprzez zastosowanie systemowych przejśćówek PE-stiel
 - Rurociągi c.o.- piony i poziomy izolować termicznie zgodnie z opisem technicznym
 - Rurociągi przechodzące przez przegrody budowlane zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie tulei ochronnych z pp
 - Na rurociągu powrotnym c.o. z central zamontować zawory dwupołożeniowe EXT-SW152 w celu regulacji instalacji
 - Na podłożu do central montować zawory odcinające Dn 20
 - W celu uniknięcia kolizji przed przystąpieniem do montażu instalacji należy dokładnie zapoznać się z przebiegiem istniejących tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych i sanitarnych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I MIEJSCOWOŚCI WSKAZUJĄCE				
NR POM.	NAZWA POM.	POM. UŻYTKOWA [m ²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA WIER. POM. [m ³]
PARTIA				
0.01.	KIATA-SCHODOWA K1	29,40	3,30	97,07 GRNS
0.02.	SALA TERAPII LECZNIA	29,40	3,00	76,80 TANKETT
0.03.	KORIDOR	14,40	2,80	40,32 GRNS
0.04.	WC DAMSKI/DLA NPC	34,80	2,80	97,44 GRNS
0.05.	SZALNIA PACJENTÓW	6,50	2,80	17,08 GRNS
0.06.	WC MĘSKIE	8,10	2,80	22,68 GRNS
0.07.	SALA TERAPII LECZNIA	28,60	3,00	85,80 TANKETT
0.08.	GABINET LEKARSKI	13,20	3,00	39,60 TANKETT
0.09.	GABINET LEKARSKI	13,20	3,00	39,60 TANKETT
0.10.	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	13,20	2,80	36,96 TANKETT
0.11.	SZALNIA PERSONELU	13,60	2,80	38,08 TANKETT
0.12.	KUCHNIA PERSONELU	3,80	2,80	10,64 GRNS
0.13.	MAGAZYN CZYSTY	12,70	2,80	35,56 GRNS
0.14.	POM. PRZEDKOWE	5,00	3,00	15,00 GRNS
0.15.	WC MĘSKIE	5,10	2,80	14,28 GRNS
0.16.	WC MĘSKIE	5,10	2,80	14,28 GRNS
0.17.	GABINET LEKARSKI	14,40	3,00	42,80 TANKETT
0.18.	NEJESTNICA	8,60	3,00	25,80 GRNS
0.19.	KIATA-SCHODOWA K2	12,10	3,00	36,30 TANKETT
0.21.	GABINET LEKARSKI	12,10	3,00	36,30 TANKETT
0.22.	GABINET LEKARSKI	12,10	3,00	36,30 TANKETT
0.23.	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	14,40	3,00	42,80 TANKETT
0.24.	GABINET ZABIEGOWY	20,10	3,00	60,30 TANKETT
0.25.	PUNKT PRZYGOTOWAŁ PRZEMIAKSKICH	12,70	3,00	38,10 TANKETT
0.26.	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	12,70	3,00	38,10 TANKETT
0.27.	POMIĘSZCZENIE SOCJALNE	12,70	3,00	38,10 TANKETT
0.28.	SALA TERAPII LECZNIA	29,40	3,00	87,12 TANKETT
0.29.	SALA TERAPII LECZNIA	29,40	3,00	87,12 TANKETT
0.30.	SALA TERAPII LECZNIA	29,40	3,00	87,12 TANKETT
PARTIA OGÓLNA		557,40		1582,72

LEGENDA:

● Piony instalacyjne c.o. - wentylacja

● Piony instalacyjne c.o. - wentylacja

— Zasilanie powrot instalacji c.o. - stal

— KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY

— KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY WWC

— KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNIA / WYRZUTNIA

— ZAIZOLOWAĆ WIELNIA 50MM

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWILA

TEMAT: ROZBUDOWA MOJOWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

INSTRUKCJA WYKONANIA PRZEMIANOWANEGO NA ODDZIAŁY POBYTU

DZIELENIEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK

UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 38 W GDANSKU

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU

80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: SANITARNIA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTIERU

Instalacja c.o. zasilająca nagrzewnice wentylacyjne

PROJ. mgr inż. Jan Walewski

upr. proj./nr POM/0294/PBS/15

SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski

upr. WAM/0148/PWOS/14

SKALA 1:100

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023

NR RYS. S10