

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem przetargowym**

**Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/6/1/24**

**data: 22.03.2024 r.**

**DOTYCZY:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 6/24/ZP na „Budowa budynku usługowego Centrum Rehabilitacji Powiśla Dąbrowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na istniejących fundamentach - Etap III”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający mając na uwadze własne spostrzeżenia zmienia zapisy SWZ:

- Dział XXX INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW na:

1. Wykonawca **musi dokonać/odbyć wizję lokalną** w terenie realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

2. Przed planowaną wizją lokalną należy skontaktować się z Zamawiającym – Adam Bator, Dział Techniczno – Eksploatacyjny, tel. 14 644 32 31.

3. Dokument z odbycia wizji lokalnej **należy załączyć** do oferty zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SWZ.

4. **Nieodbycie wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

5. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji lokalnej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

- załącznik nr 5 do SWZ nowy obowiązujący wzór w załączeniu.

- Zamawiający uszczegóławia SWZ poprzez dołączenie schematu „Konstrukcji szybu dźwigu osobowego dla zadania „Budowa budynku usługowego Centrum Rehabilitacji Powiśla Dąbrowskiego”. W czasie realizacji etapu I i II w postępowaniu 19/23/ZP nastąpiła zmiana szybu windowego na konstrukcję stalową.

- Zamawiający załącza Charakterystykę wymaganego dźwigu.

- **Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – zmienia się pkt 2 na:

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **08.05.2024 r.**

- **Dział IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIE NA OFERTE- zmienia się pkt 3 na:

**3. Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej** - (załącznik nr 5 do SWZ).

- Dział XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **09.04.2024 r. do godz. 12:00:00**

- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **09.04.2024 r. godz. 12:15:00**

- Dział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM- zmienia się pkt 1 na:

1. Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **09.04.2024 r. do godz. 12:00:00**

- XLI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej.

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Otrzymują:  
1 x aa  
1 x Platforma

### CHARAKTERYSTYKA DŹWIGU

Typ dźwigu	Osobowy, samoobsługowy <b>zgodny z normą EN81-20/50</b> Oferowany dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe
Rodzaj napędu	Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy
Sterowanie	Mikroprocesorowe. Sterowanie pracujące w trybie otwartym umożliwiające konserwację dźwigów różnym podmiotom bez potrzeby programowania sterowań innymi urządzeniami niż te, które dostarczone zostaną Zamawiającemu, bez konieczności odpłatnej aktualizacji oprogramowania tych urządzeń w całym okresie ich eksploatacji
Udźwig	800kg / 10 osób
Prędkość [m/s]	1,0
Ilość przystanków / drzwi	2 - / - 2
Wysokość podnoszenia [m]	~ 3,95
Głębokość podszybia [mm]	1250
Wysokość nadszybia [mm]	3485
Wymiary wew. szybu S x G [mm]	1900 x 2000
Konstrukcja szybu	Istniejąca stalowa wykonana wg projektu – rys. K-1 Konstrukcja jest zabezpieczona antykorozyjnie . Po stronie wykonawcy jest pomalowanie konstrukcji farbą nawierzchniową w kolorze RAL7016
Obudowa szybu	Szkoło bezpieczne mocowane punktowo na tzw. rotulach
Położenie maszynowni	Zespół napędowy umieszczony w nadszybiu, sterowanie dźwigu umieszczone w szafie umieszczonej obok drzwi ostatniego przystanku
Kabina	Nieprzelotowa
Wymiary kabiny S x G x W[mm]	1200 x 1600 x 2100
Rodzaj drzwi	Automatyczne, 4-panelowe, centralne
Wymiary drzwi [mm]	1100 x 2000
Liny nośne	nie dopuszcza się lin w otulinie z tworzywa lub pasów
Temperatura pracy dźwigu	Min. +5°C, max. +40°C
Ilość startów / 1h	180
Zasilanie	Prąd trójfazowy, 3 – 400V/50Hz
<b>Wykonanie dźwigu</b>	
Drzwi kabinowe	1kpl. BIG VISION, panele przeszklone, szkło bezpieczne w ramach ze stali nierdzewnej, wejście zabezpieczone kurtyną

	Świetlną
Drzwi przystankowe	2kpl. BIG VISION, panele przeszklone, szkło bezpieczne w ramach ze stali nierdzewnej, bez odporności ogniowej
Ściany kabiny	Przeszkłone szkłem bezpiecznym
Podłoga	Obniżona pod wykończenie po stronie Zamawiającego, max 40kg/m <sup>2</sup>
Poręcz	Wykonana ze stali nierdzewnej
Sufit	Wykonany ze stali nierdzewnej, logo podświetlane w suficie
Kaseta dyspozycji	Na całą wysokość kabiny, wykonana ze stali nierdzewnej
Kasety wezwań	Wykonane ze stali nierdzewnej
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na każdym przystanku</li> <li>• lampkę oświetlenia awaryjnego,</li> <li>• sygnalizacja przeciążenia, ALARM,</li> <li>• gong</li> <li>• interkom</li> <li>• przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a</li> <li>• informacja głosowa o przystankach</li> <li>• zjazd pożarowy na przystanek podstawowy wg EN81:73. <i>Zamawiający musi zapewnić sygnał pożarowy doprowadzony na najwyższy przystanek do szafy sterowej dźwigu oraz utrzymać zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykład poprzez: zasilanie awaryjne, zwłokę czasową na odcięcie zasilania; zasilanie przed wyłącznikiem głównego prądu). Po zjeździe na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwołania pożaru. Po odwołaniu sygnału dźwig wraca do ruchu automatycznie przy zasilaniu sieciowym</i></li> <li>• system łączności zgodny z EN 81-28 – telefon GSM</li> <li>• kamera IP w kabinie wraz z okablowaniem w szybie. Doprowadzenie sygnału wizyjnego do maszynowni po stronie Zamawiającego</li> <li>• zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi</li> <li>• wszystkie elementy stalowe dźwigu, tj. rama, wsporniki, napędy drzwi szybowych i kabinowych, etc – malowane w kolorze RAL7016</li> </ul>

### OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ

Niniejszym potwierdzam, że

W dniu ..... 2024 r. firma .....  
przeprowadziła wizję lokalną dla potrzeb prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie zadania pn. **Budowa budynku usługowego Centrum Rehabilitacji Powiśla Dąbrowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na istniejących fundamentach - Etap III**”.

W wizji lokalnej ze strony Wykonawcy udział wzięli:

L.p.	Imię i nazwisko	Numer telefonu	podpis

Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej ze strony Zamawiającego potwierdza:

.....

**UWAGA:**

**Potwierdzenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**