

POWIAT GRYFICKI  
Plac Zwycięstwa 37  
72-300 Gryfice

Gryfice dn. 26.02.2024 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa i montaż kotła na pellet w Zespole Szkół w Płotach”; nr sprawy: 551/II/24.

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

Niniejszym Zamawiający – Powiat Gryficki - udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania / wnioski, które wpłynęły w dniu 26.02.2024 r.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza do zamówienia kocioł z węzownicą schładzającą zewnętrzną.  
Informujemy Zamawiającego, iż w przypadku kotła na dwa rodzaje paliwa - wymagane są 2 certyfikaty ecodesing w przypadku w/w zadania - Zamawiający wymaga kotła – na pellet z możliwością spalania paliwa typu pellet, w tym zamiennego typu zrębki o mocy 200 kW.

Czy Zamawiający dopuszcza do zamówienia kocioł na pellet 200kW z certyfikatem ecodesing.  
Nadmieniamy, iż w poprzednio publikowanym zamówieniu – Zamawiający nie miał wymogów kotła do spalania paliwa typu pellet, w tym zamiennego typu zrębki.

### **Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający założył, że wymiana kotła dokona się bez dodatkowych robót instalacyjnych.  
Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to pellet ma być paliwem podstawowym, zaś zrębki rezerwowym.

Z poważaniem,

Starosta Powiatu Gryfickiego

Ryszard Chmielowicz