



**wszyscy wykonawcy**

dotyczy: **BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO**

- I. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni rozprężnych DN 1000 i DN625 z tworzyw sztucznych PE/PP wykonanej na bazie dna kulistego, gdzie wlot rurociągu tłocznego znajduje się powyżej odpływu. Rozprężenie ścieków następuje na skutek ruchu wirowego w studni. Materiał z którego jest wykonana studnia jest odporny na działanie korozyjne siarkowodoru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

- II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
III. Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

**WÓJT GMINY**

*Ireneusz Gliściński*

**GMINA KRASOCIN**  
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1  
woj. Świętokrzyskie  
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010  
NIP 609-000-36-36, REG.291010145