

Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0076/20

ZP.271.36.2022

Żukowo, dnia 15.12.2022r

ZAMAWIAJĄCY



GMINA ŻUKOWO

Dot. postępowania na: „Zakup, dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw w Tuchomiu”

ODPOWIEŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.1710) zwanej dalej ustawą PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

pyt.1 Czy zamawiający wymaga strefę bezpieczną z piasku przy wszystkich urządzeniach zabawowych czy tylko przy tych w których wymaga tego norma.

Zamawiający wymaga stref bezpiecznych przy urządzeniach zabawowych, tam gdzie wymaga tego norma (zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do postępowania). Przy pozostałych urządzeniach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga nawierzchni: "co najmniej gleba/darń bądź piaskowa o wielkość ziarna od 0,2 do 2mm i grubości minimalnej 30cm".

pyt.2 Czy zamawiający dopuszcza urządzenie huśtawkę wahadłową wykonaną z drewna klejonego warstwowo BSH.

Zamawiający dopuszcza urządzenie huśtawkę wahadłową wykonaną z drewna klejonego warstwowo BSH.

Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0076/20

ZP.271.36.2022

pyt.3 Czy płyty ażurowe które znajdują się na terenie na którym ma zostać wykonany Plac zabaw zostaną usunięte przez zamawiającego czy to zadanie należy do wykonawcy.

Zamawiający usunie płyty ażurowe z terenu, na którym ma zostać wykonany plac zabaw.

Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ