

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.10.2023

Zapytanie
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem
niepełnosprawności

Treść zapytania nr 1 z dnia 28.12.2023 r.

„Czy Zamawiający dopuści przedłożenia referencji na wykonie samej nawierzchni poliuretanowej wylewanej, bezspoinowej za kwotę min. 350 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ?

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie referencji na wykonanie placów zabaw obejmujących wykonanie, modernizację lub przebudowę nawierzchni poliuretanowej i bezspoinowej wraz z dostawą i montażem o wartości nie mniejszej niż 349 000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ?

Na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VI ust. 2 pkt 4:

Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego zamówienia tj. roboty polegające na budowie/ przebudowie lub modernizacji placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia o wartości co najmniej 350 tys. zł z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty i dostawa zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Treść zapytania nr 2 z dnia 28.12.2023 r.

„Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia, które pełniło by funkcje słupka informacyjnego ? Na tym urządzeniu można wykonać dowolną grafikę dostosowaną do Państwa wymagań oraz nagrać to czego Państwo oczekują.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Na placu zabaw ma być ustawiony jeden słupek informacyjno-dźwiękowy, który został oznaczony na planie zagospodarowania placu zabaw nr 7. Słupek informacyjny, powinien zostać zamontowany przy wejściu na plac zabaw. Dziecko podchodząc do słupka powinno móc ręką odnaleźć w miarę duży-najlepiej czerwony przycisk, który po naciśnięciu udzieli dziecku niedowidzącemu szczegółowej informacji: jakie urządzenia znajdują się na placu, jaka jest ich funkcja i w jakiej odległości i położeniu od miejsca w którym jest słupek informacyjny są umieszczone (można podać odległość w krokach i określić kierunek w lewo, prawo od...)

Wszystkie zamontowane urządzenia i sprzęty na placu zabaw muszą być zgodne z normą PN-EN 1176.