

KDT/nN/081140/2023/O06R02

# Karta danych technicznych

Umowa o przyłączenie	UP/081140/2023/O06R02	Warunki przyłączenia	WP/081140/2023/O06R02
Nazwa i adres obiektu	OŚWIETLENIE ULICZNE ul. Dębina, 43-416 Kończyce Wielkie, dz. nr 2114/1		
Nowe przyłącze	Numer budynku	-----	Numer lokalu
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczania	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku		
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	16	przerwy nieplanowanej [godz.]
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	35	przerwy nieplanowanej [godz.]
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	na czas nieokreślony (bezterminowo) / do dnia .....	Charakter użytkowania obiektu nie spełnia wymagań dla zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G	
Data ZI	Nie zgłoszono		
Kod PPE	590322426201258777	Przyłącze nr 1 (podstawowe / rezerwowe):*	
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego		
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego		
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD		
Typ przyłącza	napowietrzne	Napięcie dostarczania energii elektrycznej [kV] (0,4 kV – 3-fazowe, 0,23 kV 1-fazowe)	0,4
Moc przyłączeniowa [kW]	10,0 kW	Grupa przyłączeniowa	V
Stopień skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:		≤ 0,4	
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	16 A	Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]	Nie dotyczy
Nazwa i numer stacji transformatorowej:		Kończyce Wielkie PGR	BBC22862
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni		Własność licznika
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	Przekładnia A/A	nie dotyczy
<p>WUAGI:</p> <p>Wysokość opłaty za przyłączenie: 377,98 PLN</p> <p>Prosimy o dostarczenie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (wypełniony druk ZI) na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.</p> <p>Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy oraz kopii pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy obiektu do właściwego organu administracyjnego.</p>			

Przygotował: Parypińska Małgorzata

Adres do korespondencji  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](http://tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Data pisma: 27.11.2023 r.

Gmina Hażlach  
ul. Główna 57  
43-419 Hażlach

### ZAŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRZYŁĄCZA

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, potwierdzamy wykonanie i odbiór przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zrealizowanego na podstawie warunków przyłączenia WP/081140/2023/O06R02 z dnia 2023-08-09 oraz umowy o przyłączenie UP/081140/2023/O06R02 dla obiektu:

OŚWIETLENIE ULICZNE  
43-416 Kończyce Wielkie  
ul. Dębina, dz. nr 2114/1.

Obiekt został przyłączony do sieci elektroenergetycznej.

Z wyrazami szacunku  
Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.  
*R. Olejnik*  
Robert Olejnik