Rozdzielnica RT





Uwagi:
1. Oznaczenia zasilanych urządzeń technologii kuchi zgodnie z projektem technologii.

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
-F0, MCB 3P B 6A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F1, -F2, MCB 1P C16 10kA, Wyłącznik nadprądowy	2 szt.
-F3, -F5, -F14, -F15, -F16, -F18, -F19, -F20, -F21, -F22, -F23, -F24, -F25, RCBO B16/0,03, AC, 2P, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	13 szt.
-F4, -F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F11, -F12, -F17, RCBO B16/0,03. AC, 4P, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	9 szt.
-F13, RCBO B32/0,03,AC, 4P, Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	1 szt.
-H0, SI 3xLED 230V, Sygnalizator obecności napięcia z przyciskiem	1 szt.
-Q, SD 125A 3P, Rozłącznik izolacyjny 125A	1 szt.

UKŁAD SIECI
TN-S

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NR PROJEKTU
380

ADRES
ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK
działka nr : 394/47, 400,
obręb nr 0002 Czarny Bór

INWESTOR
Gmina Czarny Bór
ul.Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul.Mosiężna 27, lok.8 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT mgr inż. Lech Krystek 111/DOŚ/05

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Hanel 167/DOŚ/09

RYSUNEK
Rozdzielnica RT. Schemat. Elewacja.

DATA 02.2021
ARKUSZ 3 z 3

BRANŻA IE
STADIUM PW

NR RYSUNKU
380 PW IE 00 20 A
NR PROJEKTU STADIUM BRANŻA KOŚĆ RYS. NR RYS. REWIZJA

A3