



**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania przetargowego PN 19/09/2020 – transformatory.**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień na pytanie złożone przez Wykonawcę.

**Pytanie 1**

Czy spełnienie wymaganych klas: - środowiskowej E3, - klimatycznej C2, - pożarowej F1, może być potwierdzone w deklaracji zgodności? Czy bezwzględnie wymagane klasy mają być potwierdzone certyfikatem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami w SIWZ: klasy środowiskowej, klimatycznej i pożarowej mają być potwierdzone certyfikatem.

Z poważaniem

Pełnomocnik  
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

  
dr inż. Cezary Mazurek