



WS-ZF.2380.17.2022

Opole, 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonawcy zainteresowani
wzięciem udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Na mocy art.284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Komisariat Policji w Otmuchowie – budowa nowej siedziby, ul. Krakowska, dz. Nr 394/1**” wpłynęło następujące zapytanie:

Treść zapytań:

„Z uwagi na nie stabilną dostępność pustaków ceramicznych na rynku (dla przykładu od początku bieżącego roku brak w sprzedaży pustaków ceramicznych 30cm) Zamawiający ewentualnie dopuści bloczek silikatowy 24cm? (bloczek silikatowy o gr.30cm nie występuje).”

Wyjaśnienie zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pustaków ceramicznych 30 cm, z których są zaprojektowane ściany zewnętrzne budynku administracyjnego i budynku garażowego, na pustaki silikatowe gr 24 cm.

Treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpis na oryginale:

**I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu
insp. Rafał STANISŁAWSKI**

Pouczenie

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. Ustawy

Wykonano w 1 egz.:

Przesłano za pośrednictwem Platformy wskazanej w SWZ