



RI.271.7.2024

Krzymów, 12.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno i Zalesie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr. 1

1. Z jakich mieszanek asfaltowych należy wykonać odtworzenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej w miejscowości Zalesie

Odpowiedź

Odtworzenia drogi gminnej w m. Zalesie gm. Krzymów :

- a) odtworzenie warstwy wiążącej należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11W dla nawierzchni obciążonej ruchem KR2 , gr. warstwy 4 cm ,
- b) odtworzenie warstwy ścieralnej należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S dla nawierzchni obciążonej ruchem KR2 , gr. warstwy 4 cm .

Wójt Gminy
/-/ Danuta Mazur