

Częstochowa, dnia 05.03.2024

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zapytania jest usługa przeglądu i konserwacji 232 sztuk klimatyzatorów ściennych w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR oraz podległych Biurach Powiatowych.**

W zakres przeglądu i konserwacji wchodzi następujące czynności:

- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych,
- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie (przedmuchiwanie węzownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej,
- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej,
- sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia płynu, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu,
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach,
- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja,
- sprawdzenie prawidłowości stanu instalacji wraz z przejściami przez przegrody budowlane.

Urządzenia które będą podlegać przeglądowi są urządzeniami typu SPLIT, marki MDV, Fujitsu, LG oraz Sinclair.

Przeglądy będą wykonywane raz w roku przed sezonem w następujących lokalizacjach:

- Śląski Oddział Regionalny – 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
- Biuro Powiatowe w Będzinie – 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 17
- Biuro Powiatowe w Bielsku-Białej – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Boruty Spiechowicza 24
- Biuro Powiatowe w Bieruniu – 43-150 Bieruń, ul. Turystyczna 1
- Biuro Powiatowe w Cieszynie – 43-430 Skoczów ul. Cieszyńska 85

- Biuro Powiatowe w Częstochowie – 42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5
- Biuro Powiatowe w Gliwicach – 44-120 Pyskowice, ul. Kopernika 2
- Biuro Powiatowe w Lublińcu – 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2
- Biuro Powiatowe w Mikołowie – 43-190 Mikołów, ul. Wyszyńskiego 13
- Biuro Powiatowe w Myszkowie – 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6
- Biuro Powiatowe w Raciborzu – 47-400 Racibórz, ul. Leśmiana 4
- Biuro Powiatowe w Rybniku – 44-200 Rybnik, ul. Białych 7
- Biuro Powiatowe w Nakle Śl. – 42-620 Nakło Śląskie, ul. G. Morcinka 9
- Biuro Powiatowe w Jastrzębiu Zd. – 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Czecha 8b
- Biuro Powiatowe w Zawierciu – 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95
- Biuro Powiatowe w Żywcu – 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

Wymogi dotyczące wykonawcy:

- certyfikat „F-gazowy” wystawiony przez UDT dla firmy serwisującej klimatyzatory podlegające rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO),
- posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych (Certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji i wiedzy zgodnie z przepisami wydanych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U. z 25 czerwca 2015. poz.881.)
- posiadanie przez pracowników firmy aktualnych świadectw kwalifikacyjnych G1 D dla nadzoru i E dla pracowników fizycznych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r, Dz.U. z dnia 21.05.2003r.