

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WZP.271.9.2024

Wieliczka, dnia 11.04.2024 r.

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka**K O M U N I K A T**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZPytania z dnia 09.04.2024 r.:

1. *Jaką moc fotowoltaiki należy zainstalować na budynku.*

Odpowiedź:**Dla budynku żłobka należy zainstalować fotowoltaikę o mocy 35 kw.**

2. *Czy zamawiający wymaga wyprowadzenia instalacji elektrycznej na zewnątrz w celu zasilenia infrastruktury zewnętrznej np. oświetlenie, bramy, szlabany, itd. Jeśli tak prosimy o zestawienie tych elementów.*

Odpowiedź:**Zamawiający wymaga wyprowadzenia instalacji elektrycznej na zewnątrz w celu zasilania infrastruktury zewnętrznej takiej jak: oświetlenie zewnętrzne, brama, furka, wideodomofon, domek narzędziowo-oświetlenie.**

3. *Czy zamawiający posiada warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.*

Odpowiedź:**Zamawiający wystąpił do TAURON Dystrybucja z wnioskiem o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej o mocy 35 kW. Zestaw złączowo-pomiarowy będzie usytuowany w ogrodzeniu działki od strony drogi publicznej jak przedstawiono w PZT do PFU.**Pytania z dnia 10.04.2024 r.:

4. *Czy klimatyzacja ma być oparta o klimatyzatory typu split czy VRF?*

Odpowiedź:



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zamawiający informuje, że wybór typu klimatyzatorów jest szczegółowym rozwiązaniem projektu technicznego. Projektant powinien zaproponować typ klimatyzatorów.

5. *Czy jest wybrane miejsce na centrale?*

Odpowiedź:

Wybór miejsca na centrale jest rozwiązaniem projektu technicznego. Projektant winien zaproponować miejsce na centrale.

6. *W zapisach udostępnionych przez Zamawiającego warunkach technicznych, jest zawarta informacja, że ZGK nie zapewnia dostawy wody na cele p.poż. Prosimy o wyjaśnienie, czy ta informacja dotyczy hydrantów zewnętrznych czy wewnętrznych? Czy będzie konieczne uwzględnienie wykonania zbiornika na cele p.poż. z układem hydroforowym ?*

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przedstawia układ hydrantów w pobliżu działki nr 247/7, z których można korzystać w razie pożaru. Nie będzie wymagane dodatkowe zabezpieczenie dotyczące pożaru.

7. *Prosimy o wyjaśnienie braku wydzielenia kabin wc w pomieszczeniach sanitarnych? Czy takie rozwiązanie było konsultowane z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych?*

Odpowiedź:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dzieci do lat 3 nie należy wykonywać wydzielonych kabin WC. Jest to zgodne z przepisami i zaleceniami użytkownika.

8. *Zwracamy uwagę, że powierzchnia pomieszczenia sanitarnego dla niepełnosprawnych jest niezgodna z WT. Przy projektowaniu zaistnieje konieczność zwiększania powierzchni z uwzględnieniem kwadrat 1,5x1,5 m wolnej przestrzeni, co wpłynie na zmianę ścian działowych kosztem zmniejszenia sąsiednich pomieszczeń użytkowych.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do PFU załączona została orientacyjna koncepcja architektoniczna budynku żłobka. Szczegółowe rozwiązania przestrzenne obiektu jak i wymiary poszczególnych pomieszczeń należą do projektanta budynku na etapie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

9. *Prosimy o wyjaśnienie funkcjonalności instalacji przywoławczej, jakie ma spełniać zadania. Czy to ma być instalacja w formie radiowęzła czy jako instalacja do wzywania pomocy? Czy instalacja ma zostać wyposażona w urządzenia aktywne?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem PFU instalacja przywoławcza jest częścią składową instalacji wideodomofonowej. Służy do informacji wizualnej i fonicznej pomiędzy rodzicem, który przekazuje dziecku do żłobka lub chce je odebrać, a opiekunem, ewentualnie administracją żłobka.

10. *Czy w ofercie ma być ujęte wyposażenie ruchome tj. krzesła, szafki, biurka, zabudowy meblowe, wyposażenie kuchni?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wyposażenia ruchomego.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu związania ofertą):
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **15.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **16.04.2024 r. do godziny: 11:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>, Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/904132>*



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.04.2024 r.** o godz. **12:00**.*
4. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia **16.04.2024 r.** do godz. **11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Komunikatu z dnia 11.04.2024 r. (układ hydrantów)

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie