

Szczecin, 9 maja 2024

Enea Oświetlenie/OS/A/2024  
WEA24P002520  
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)  
**WT/EO/OS/A/31a/2024**

**Planis – Radosław Zając**  
**Ul. Kościelna 44/12**  
**60-538 Poznań**

K2400144141

Inwestor:  
**Gmina Słubice**  
**Ul. Akademicka 1**  
**69-100 Słubice**

dotyczy: warunków technicznych likwidacji sieci oświetleniowej na ulicy Witosa (na odcinku od posesji nr 12b do skrzyżowania z ul. Nocznickiego – jako etap II) w Słubicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.04.2024 r., w sprawie warunków technicznych likwidacji sieci oświetleniowej na ulicy Witosa (na odcinku od posesji nr 12b do skrzyżowania z ul. Nocznickiego – jako etap II) w Słubicach informujemy, iż w obrębie planowanej inwestycji, występuje istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna oświetlenia drogowego:

#### **I. Istniejąca infrastruktura:**

- a) Słubice, ul. Witosa (odcinek od ul. Nocznickiego do posesji Witosa 42) – napowietrzna sieć oświetlenia drogowego, sieć wspólna, oprawy zawieszone na słupach betonowych, zasilanie od szafki SOU – 047, 3-5-0805053-047, linia kablową YAKY4x25mm<sup>2</sup> do słupa nr S-5462 3/1 i dalej linią napowietrzną AL1x25mm<sup>2</sup> lokalizacja szafki przy stacji transformatorowej nr 255462 Słubice Nocznickiego (przy posesji Witosa 9d).

**Sieć oświetleniowa stanowi własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o., słupy**

#### **Centrala**

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10  
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912  
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl  
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki [www.enea-oswietlenie.pl](http://www.enea-oswietlenie.pl) znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

**betonowe stanowią własność Enea Operator sp. z o.o..**

**Uwagi do projektowania:**

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. – wstępnie wyraża zgodę na likwidację sieci oświetleniowej na ulicy Witosa na odcinku od posesji nr 12b do skrzyżowania z ul. Nocznickiego. Przystawienie lub likwidację słupów betonowych należy uzgodnić z właścicielem Enea Operator sp. z o.o..

**II. Wymagania techniczne:**

- a) Na przebudowę istniejących słupów betonowych oraz linii 0,4kV, należy uzyskać zgodę właściciela urządzeń, tj.: Enea Operator Sp. z o.o.,
- b) Zabudować / odtworzyć linię oświetleniową, napowietrzną lub kablową, w obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odległości w stosunku do innych mediów) - stosować przewód lub kabel o przekroju nie mniejszym niż 25 mm<sup>2</sup>, **nie dopuszcza się mufowania kabli oświetlania drogowego.**
- c) Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacją prawną oraz zestawieniem elementów rozbudowy/demontażu i współrzędnych geodezyjnych obiektów, należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na rozbudowę/przebudowę/likwidację oświetlenia w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.- Wydział Eksploatacji i Nadzoru Nad Majątkiem Oświetleniowym, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin (należy przewidzieć wersję elektroniczną (PDF) na nośniku danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.).
- d) W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.
- e) Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych rozwiązań technicznych należy uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Wydział Eksploatacji i Nadzoru Nad Majątkiem Oświetleniowym, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin tel. 913321727.
- f) Inwestor poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Gorzów, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp. o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
- g) Prace wykonywane przez zewnętrznych wykonawców przy urządzeniach elektroenergetycznych będą prowadzone na polecenie pisemne, po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o., a w przypadku prac na sieci wspólnej również uzyskania dopuszczenia od Enea Operator sp. z o.o.
- h) Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Gorzów, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp. o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń.
- i) **na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej.**

- j) Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem i Polskimi Normami.
- k) Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej własnością i w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
- l) Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
- m) **Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA Oświetlenie sp. z o.o..**
- n) Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót.
- o) Integralną część warunków stanowią „Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego”
- p) Ważność warunków upływa po dwóch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR**  
**ds. WTP i Uzgodnień Dokumentacji**  
*Marek Lis*

Załączniki:

1. Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego
2. Szablon umowy na likwidację.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.