

Nasz znak: OD2\ZMS\SU\PM\74\24

Gorzów Wlkp., dn. 11.06.2024r.

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

Warunki likwidacji kolizji nr 20/O/kol/RD – 5/2024

Dotyczy: kolizji planowanej przebudowy ulicy Witosa w Słubicach ETAP 2 z infrastrukturą elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o.

Odpowiadając na wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji, ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów informuje, że w obrębie planowanego zagospodarowania nieruchomości (etap 2: od posesji nr 12b do ul. Nocznickiego wraz ze skrzyżowaniem, ul. Witosa w Słubicach), występują kolizje planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że likwidacja kolizji odbędzie się na koszt Inwestora budowy oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator Sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 15 kV:

- a) Linia kablowa SN-15 kV, numer K-4 typu 3x(XRUHAKXS 120/50) relacji: GPZ Słubice - stacja S-5142 Słubice Witosa,
- b) Linia kablowa SN-15 kV, numer K-4 typu 3x(NA2XS2Y 1x120) relacji: stacja S-5142 Słubice Witosa – stacja 255462 Słubice Nocznickiego,
- c) Linia kablowa SN-15 kV, numer K-7 typu 3x(XRUHAKXS 120/50) relacji: GPZ Słubice – stacja S-5521 Słubice Obozowa,
- d) Linia napowietrzna SN-15 kV, numer L-519, relacji Słubice – Cybinka, typu 3x(AFL-6/70), między stanowiskami 6-7.

2. Sieć 0,4 kV:

- a) Linia kablowa YAKyY-żo 4x120 relacji: Stacja S-5142 Słubice, przez: SK5 nr 0036136 Witosa, SK6 nr 1081 Witosa,
- b) Linia kablowa YAKyY-żo 4x35, relacji: SK5 nr 036436 - przyłącze do bud. Witosa 11a,
- c) Linia kablowa YAKyY-żo 4x35, relacji: SK5 nr 036436 - przyłącze do bud. Witosa 11b,
- d) Linia kablowa YAKyY-żo 4x120 relacji: Stacja S-5142 Słubice Witosa – SK4 nr 1083,

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

- e) Linia kablowa NAY2Y-j 4x150 relacji: SK5 nr 0036136 Witosa, ZK1x-1P nr 0036125,
 - f) Linia kablowa YAKY 4x150 relacji: Stacja S-5142 Słubice Witosa – SK4 nr 1013 – ZK1 – 1P Witosa 11 F – ZKP 10/1 Witosa dz. 189/17 – ZKP 10/1 Witosa 11H – ZK2x-2P nr 0107023 – SK5 nr 1012 Witosa,
 - g) Linia kablowa YAKY 4x25 relacji: SK5 nr 1012 – przyłącze do bud. Witosa 10,
 - h) Linia kablowa YAKyY-żo 4x120 relacji: SK 5 nr 1012 – SK3 nr 910 – SK6 nr 1011,
 - i) Linia kablowa YAKY 4x25 relacji: SK6 nr 1011 – przyłącze do bud. Witosa 10b,
 - j) Linia kablowa YAKY 4x70 relacji: SK6 nr 1011 – SK4 nr 1014,
 - k) Linia kablowa YAKY 4x35 relacji: SK6 nr 1011 – przyłącze do bud. Witosa 9F,
 - l) Linia kablowa YAKY 4x120 relacji: SK6 nr 1011 – SK5 nr 957,
 - m) Linia kablowa YAKY 4x185 relacji: SK5 nr 1010 – SK5 nr 957:
 - przyłącze kablowe YAKY 4x25 relacji: mufa odgałęźna – bud. Witosa 47,
 - przyłącze kablowe YAKY 4x25 relacji: mufa odgałęźna – SPP bud. Witosa 48,
 - przyłącze kablowe YAKY 4x25 relacji: mufa odgałęźna – bud. Witosa 49,
 - n) Linia kablowa YAKY 4x35 relacji: SK5 nr 957 – przyłącze do bud. Witosa 9E,
 - o) Linia kablowa YAKY 4x185 relacji: SK5 nr 957 – stacja 255462 Słubice Nocznickiego,
 - p) Linia kablowa YAKY 4x35 relacji: SK5 nr 957 – przyłącze do bud. Nocznickiego 22,
 - q) Linia kablowa YAKY 4x185 relacji: ZKP 10/1 Nocznickiego 21 – stacja 255462 Słubice Nocznickiego,
 - r) Linia kablowa YAKY 4x185 relacji: stacja 255462 Słubice Nocznickiego – SK3 nr 956 Nocznickiego,
 - s) Linia kablowa YAKY 4x185 relacji: SK5 nr 1010 – SK4 nr 1009 – SK5 nr 1008,
 - t) Linia kablowa YAKyY-żo 4x25 relacji: SK5 nr 1008 – przyłącze do budynku Witosa 2,
 - u) Linia kablowa YAKyY-żo 4x25 relacji: SK5 nr 1008 – przyłącze do budynku Witosa 41,
 - v) Linia kablowa YAKyY-żo 4x25 relacji: SK5 nr 1008 – przyłącze do budynku Witosa 42,
 - w) Linia kablowa YAKyY-żo 4x25 relacji: SK5 nr 1009 – przyłącze do budynku Witosa 43,
 - x) Linia kablowa YAKyY-żo 4x25 relacji: SK5 nr 1009 – przyłącze do budynku Witosa 45,
3. Sieć oświetleniowa:
- a) Celem wydania Warunków przebudowy sieci oświetleniowej należy wystąpić do Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Sieć 15 kV obca – linia napowietrzna 15 kV własność PKP.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych w miejscu objętym inwestycją. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Sulęcinie, a prace do czasu wyjaśnienia przerwać.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

II. Wymagania techniczne

Kolidujące linie zaprojektować poza obszarem kolizji z zachowaniem warunków określonych w normach N SEP – E – 004, PN-EN 50341-1:2013-03, PN-E-05100-1, PN-EN 50522:2011, N SEP – E – 003.

W przypadku konieczności wykonania wstawek lub nowych odcinków linii kablowych 15 kV należy je wykonać kablem typu NA2XS(F)2Y o przekroju istniejącej linii kablowej. W przypadku konieczności wykonania wstawek lub nowych odcinków linii kablowych 0,4 kV należy je wykonać kablem typu NAYY-j lub NAY2Y-J o przekroju istniejącej linii kablowej.

Prace ziemne w miejscach występowania kabli energetycznych prowadzić wyłącznie ręcznie. Kable krzyżujące się z wjazdami, drogami chodnikami zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi i w przypadku wypłylenia pogłębić do wymaganej polskimi normami głębokości. Prace związane z osłonięciem kabli oraz ich pogłębieniem prowadzić w uzgodnieniu z RD Sulęcín po uprzednim zgłoszeniu celem wykonania niezbędnych wyłączeń i powiadomień odbiorców z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w obszarze występowania urządzeń energetycznych podlegają odbiorowi przed zasypianiem przez uprawniony personel RD Sulęcín.

III. W celu likwidacji kolizji należy:

1. Podpisać oświadczenie o akceptacji warunków likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia przez ENEA Operator Sp. z o.o. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 6 niniejszych warunków.
 2. Wykonać projekt/zlecić opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I. dostosować do wymogów Polskiej Normy.
 3. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Oddziale Dystrybucji Gorzów.
 4. Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości/ciach na czas nieoznaczony, na której/ych będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z o.o. z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących.
- Szczegóły zapisów należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości Sieciowych w Oddziale Dystrybucji Gorzów.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

Inwestor zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające z RODO¹⁾ w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane te Inwestor bezpośrednio pozyskał, a ponadto wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.o. i których dane pośrednio pozyskał.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym załącznik nr A do niniejszych warunków usunięcia kolizji, pozyska podpis na oświadczeniu zgodnie ze wzorem załącznika B oraz złoży wraz z dokumentacją projektową (zgodnie z pkt 5 poniżej) oświadczenie Inwestora (załącznik nr C) w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.
6. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną - pdf, mapy w formacie DXF lub DWG) usunięcia kolizji wraz z dokumentacją prawną należy przedłożyć do uzgodnienia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji w Oddziale Dystrybucji Gorzów. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z o.o.
7. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy zgłosić się do Wydziału Utrzymania Sieci OD Gorzów z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na likwidację kolizji w oparciu o wzór przesłany w załączeniu. ENEA Operator Sp. z o.o. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidację kolizji nie będzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze środków unijnych, Inwestor ma obowiązek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z o.o. przed zawarciem umowy. Sposób przekazania na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. nowo wybudowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa.
8. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót związanych z likwidacją kolizji.
9. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinventaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezainwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

10. W trakcie budowy, a zwłaszcza przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
11. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Choszczno albo inne wskazane miejsce.
12. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Choszczno utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.
13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
14. Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN i nn powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.
15. Dla sieci niskiego napięcia prace należy wykonać podstawowo w technologii Prac Pod Napięciem (PPN). Inwestor lub działający w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi i upoważnionymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napięciem.

Niniejsze warunki są ważne do dnia 11.06.2026r.

Kontakt w sprawie: 953325291

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Wydział Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Zakład Majałku Sieciowego
Dyrektor

Marcin Cudziło

Załączniki:

1. Projekt umowy na likwidację kolizji
2. Oświadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunków likwidacji kolizji.
- A. Obowiązek informacyjny
- B. Wzór oświadczenia od osób fizycznych o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego
- C. Wzór oświadczenia o wypełnieniu przez Inwestora obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oświadczenie wymagane wraz z dokumentacją projektową, gdy zgody dotyczą osób fizycznych)

K/o: Gmina Słubice ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

1. RD-5,
2. RR,
3. SU a/a.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

