

Świątajno, dnia 11.05.2023 r.

Zamawiający:

GMINA ŚWIĘTAJNO
powiat szczycieński
ul. Grunwaldzka 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę grubości deski w podestach z grubości 60 mm na inny (np. 40 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości deski w podestach z grubości 60 do 50mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę średnicy pali? Zmiana była by potwierdzona odpowiednimi obliczeniami konstruktora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy pali pod warunkiem potwierdzenia odpowiednimi obliczeniami konstruktora i nie więcej niż o 10 - 15%.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie skanu pozwolenia wodno-prawnego.

Odpowiedź:

W załączeniu skanu pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę drewna modrzewiowego na drewno konstrukcyjne C24 impregnowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę drewna modrzewiowego na drewno konstrukcyjne C24 impregnowane w przypadku użycia max dawki środka konserwującego IV klasy toksyczności.

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie parametrów równoważności w projektowanych konstrukcjach drewnianych.

Odpowiedź:

Parametry równoważności w projektowanych konstrukcjach drewnianych zgodne z normami:

- PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
- PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie
- PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowane. Materiały.
- PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

UWAGA: Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej, konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany w projekcie.

Wykonawca winien udowodnić i udokumentować iż tak jest przedkładając stosowne do materiału dokumenty/certyfikaty.

Pytanie 6:

Czy Wykonawca może w ramach równoważnej technologii zastosować inne połączenia konstrukcji niż przewidziane w projekcie?

Odpowiedź:

Wykonawca może w ramach równoważnej technologii zastosować inne połączenia konstrukcji niż przewidziane w projekcie pod warunkiem ich wcześniejszego przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu.

WÓJT
dr Alicja Kołakowska

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu