

Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/268/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (4)

44. W związku z tym, że rolety wewnętrzne są w zakresie prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń, w których należy je przewidzieć.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przyjąć do wyceny wykonanie rolet wewnętrznych w pomieszczeniach: diagnostycznych, zabiegowych i salach chorych od strony nasłonecznionej, pomieszczeniach szatni/przebieralni, pomieszczeniach sanitarnych i gabinetach lekarskich.

45. W związku z pytaniem powyżej prosimy o udostępnienie specyfikacji rolet wewnętrznych.

Odpowiedź:

Rolety ręczne tekstylne na prowadnicach, schowany system z rolką, tkanina zmywalna, odporna na chemikalia.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź nr 41:

41. Czy oprócz parapetów pod oknami wewnętrznymi będą występować blaty podawcze montowane pod oknami? Jeśli tak to prosimy o podanie ich materiału oraz lokalizacji.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przyjąć do wyceny wykonanie parapetów z konglomeratu o grubości 3cm i szerokości ok. 10cm obustronnie, białych, przy oknach wewnętrznych w pomieszczeniach: apteki szpitalnej, GBO i sterylizatorni.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński

