



RO.271.38.2023

Zblewo, 21.02.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewie Kościerskim”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00047184/01 z dnia 2024-01-18)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. W odpowiedzi na zmiany, uzupełnienia z dnia 15.02.2024 proszę o dołączenie:
  - przekroju nawierzchni trawiastej - jaka grubość ziemi?  
20 cm
2.
  - przekrój nawierzchni z kostki na podesty wejściowe, miejsca postojowe, ciągi piesze Z PODANIEM GRUBOŚCI I FRAKCJI POSZCZGÓLNYCH WARSTW
  - przekrój drogi z kruszywa - jakie kruszywo, jaka frakcja?
3. Proszę o podanie obmiaru przedłużonego ogrodzenia po stronie północno-zachodniej i proszę jasno zaznaczyć na dołączonym PZT w którym miejscu  
Załączono rysunek - 21.02.2024 zmiana\_Zagospodarowanie\_JCK-Model.pdf
4. Proszę o podanie obmiaru ogrodzenia rezygnacji wzdłuż drogi dojazdowej oraz os strony południowo-wschodniej i proszę jasno zaznaczyć na dołączonym PZT w którym miejscu  
Załączono rysunek - 21.02.2024 zmiana\_Zagospodarowanie\_JCK-Model.pdf
5. W jaki sposób Wykonawca na wycenić do przetargu (ZAPIS Z OPZ Z DNIA 15.02.2024):  
"Zamawiający przewidują zmianę układu pomieszczeń na parterze (ściany działowe), zgodnie z rysunkiem: "parter - proponowane zmiany". Wszelkie koszty związane z proponowanymi zmianami układu pomieszczeń (koszt uzgodnień, dokumentacji - jeżeli będzie to wymagane) leżą po stronie Wykonawcy." Brak możliwości takiej wyceny  
Zmiany zgodnie ze zmianami nieistotnymi – rysunek (ściany działowe) – należy uwzględnić uzgodnienia i dokumenty wymagane do oddania obiektu do użytkowania po zmianach.
6. Proszę o podanie kolorystyki blatu granitowego pod umywalki - kolor ma znaczący wpływ na cenę  
Czarny lub zbliżony
7. Proszę o podanie wymiarów blatów pod umywalkę - brak możliwości wyceny  
60 x 200 cm
- 7.W celu przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji co najmniej dwóch wzorów urządzeń sanitarnych oraz armatury proszę podać w pierwszej kolejności minimum wymagania - brak możliwości poprawnej wyceny bez podstawowych informacji  
Załącznik nr 3 do OPZ – dotyczy toalet

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia szatni oraz kuchni.

8. Proszę o podanie na etapie przetargu z jakiego materiału Zamawiający chce parapety zewnętrzne - brak jednoznacznego opisu prowadzi do prawidłowej wyceny. Kto poniesie koszt przy zmianie założeń materiałowych?

Parapety metalowe malowane proszkowo

9. Zamawiający w OPZ z dnia 15.02.2024 pkt. 1.18 wyposażenie toalet oraz szatni - brak takiego dokumentu

Załącznik nr 3 do OPZ – dotyczy toalet

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia szatni oraz kuchni.

10. Proszę o odpowiedzenie na zaległe pytania! Brak możliwości poprawnej wyceny i brak odpowiedniego czasu na "ściągnięcie" ofert z hurtowni m.in. na stolarkę czy pokrycie dachu

Odpowiedz udzielona – wyjaśnienie treści SWZ

Z poważaniem

  
z. up. **SECRETARZ GMINY**  
**Daniel Szpręga**

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT