



UWAGI:

1. Instalacje oświetleniowe wykonać pod tynkiem przewodami typu YDYpżo 3,4,5 x 1,5 mm². Stosować osprzęt melaminowy.
2. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać pod tynkiem przewodami typu YDYpżo 3 x 2,5 mm².

RZUT PARTERU • 1:50

SIECHNICE UL. KOLEJOWA 19A

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA sp. z o.o.		60-043 Wrocław	ul. Podwale 7
		Fax/tel 55-74-31	tel. 55-73-66, 55-70-06
Investor	Obiekt		Nr zlecenia
Temat INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Stadium P.B.W.	Branża ELEKTR.
Projektant	m	Skala 1 : 50	Nr rys. 2
Sprawdził	r		