




PŁYTA FUND POZ. F-2
ZBROJENIE DOŁEM SKALA 1:25



PŁYTA FUND POZ. F-2
ZBROJENIE GÓRĄ SKALA 1:25




PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25




Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)
klasa ekspozycji: XC2
Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} :500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
zbrojenie poprzeczne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} :400MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B
Otulina: 40mm
Grubość: 30cm

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.


PŁYTA FUND POZ. F-1
ZBROJENIE DOŁEM SKALA 1:25



PŁYTA FUND POZ. F-1
ZBROJENIE GÓRĄ SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25



R1 (2022.01.17) - ZMIANA OBRYSU I POGRUBIENIE FUNDAMENTU F-2



meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Szumiec		MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			STADIUM:	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Janosz		MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			PW	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.		
						1:25	OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA		
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW: ZBROJENIE PŁYŁ FUNDAMENTOWYCH F-1 I F-2							BRANŻA: KONSTRUKCJA		
							NR RYS.:	K/05/34	NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)