



BELKA p. B-2.1 sztuk: 1

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)
klasa ekspozycji: XC1

Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 500 MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
zbrojenie poprzeczne:
charakterystyczna granica plastyczności f_{yk} : 400 MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B


Otulina: dolna i boczna: 25 mm
górna: 30 mm




Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

BELKA p. B-2.2 sztuk: 3

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



R1 (2022.01.17) - WYDŁUŻENIE BELKI B-2.2



meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Szumiec			MAP/0081/PWOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			STADIUM:	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Janosz			MAP/0027/POOK/08 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			PW	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.	
							1:20	OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA	
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA: ZBROJENIE BELEK B-2.1, B-2.2								BRANŻA: KONSTRUKCJA	
								NR RYS.: K/05/26	NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)