



STROP POZ. St-0.2
ZBROJENIE DOŁEM SKALA 1:25




STROP POZ. St-0.2
ZBROJENIE GORA SKALA 1:25



Beton: zgodny z normą PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymałości: B30 (C25/30)
klasa ekspozycji: XC2
Stal: zbrojenie główne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk:500MPa (A-IIIN)
klasa ciągliwości: B
zbrojenie poprzeczne:
charakterystyczna granica plastyczności fyk:400MPa (A-III)
klasa ciągliwości: B
Otulina: 25mm
Grubość: 30cm

Wymiary prętów podawane po zewnętrznej stronie.

R1 (2022.01.17) - USUNIĘCIE STROPU St-0.3

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13							
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT	IMIĘ / NAZWISKO	mgr inż. Łukasz Szumiec	PODPIS	NUMER UPRAWNIENI	DATA	05.2020	STADIUM: PW	INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Piotr Janosz					1:25	LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.	
								OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY: ZBROJENIE STROPÓW St-0.2, St-0.3							BRANŻA: KONSTRUKCJA		
							NR RYS.: K/05/20	NR REWIZJI: R1 (2022.01.17)	