

Krosno Odrzańskie, 05.07.2022r.

Biuro Usług Drogowych
Paweł Stefańczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzańskie

KPW/309/DIP/401/2022

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim uzgadnia
pozytywnie pod względem m.in. kolizji z urządzeniami wodociągowymi
i kanalizacyjnymi przedłożony projekt zagospodarowania terenu wraz z pismem z dnia 21.06.2022r. dla zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową
ścieżki rowerowej” pod niżej wymienionymi warunkami:

- 1) wszystkie sieci wodociągowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej widoczne i objęte zakresem Projektu Zagospodarowania Terenu w ul. Kościuszki, istnieją w terenie i są czynne; w razie natrafienia w trakcie robót na inne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne nienależące do planu, należy skontaktować się z tutejszym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
- 2) Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń wszelkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego przeprowadzenia robót będących przedmiotem zakresu zadania,
- 3) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany; natomiast wszystkie studnie kanalizacyjne na tym odcinku (16szt.) wymagają kompletnej wymiany z uwagi na ich zły stan techniczny (korozja betonu, brak kinet, braki stopni żłazowych, braki w płytach nastudziennych na których osadzone są włazy, uszkodzone włazy nastudzienne), dlatego z uwagi na bezpieczeństwo i ich lokalizację w pasie drogowym, należy przewidzieć w ramach inwestycji ich wymianę na nowe, a zdemontowane elementy studni należy zutylizować,
- 4) studnie kanalizacyjne należy wykonać jako inspekcyjne betonowe min. fi1000mm z betonu o odpowiednie klasie do stosowania w pasie drogowym oraz odpornego na korozję chemiczną z wykonanymi prefabrykowanymi kinetami, dostosowanymi do istniejących warunków terenowych w których mają zostać zamontowane w ramach wymiany (z zachowaniem średnic i kierunków rur dopływów i odpływu); dodatkowo pierwszych 5 studni na ciągu kanalizacyjnym, licząc od studni rozprężnej kan. tłocznej, należy przewidzieć z pełnym zabezpieczeniem kinety i kręgów z wkładką tworzywową np. typu PREDL (co wpłynie na ich odporność chemiczną i wydłuży okres eksploatacji), gdyż są one najbardziej narażone na korozję i ubytki betonu na skutek stężonych związków chemicznych,
- 5) istniejącą sieć wodociągową z rur azbestowo-cementowych dn80/100mm zlokalizowaną na odcinku ul. Kościuszki objętym zadaniem, należy uwzględnić do wymiany na PE-HD fi 160mm SDR17, wraz z wymianą armatury służącej do obsługi i sterowania przepływem w sieci (m.in. węzeł na skrzyżowaniu ul. Kościuszki-Głowackiego), których elementy należy wyprowadzić i dostosować do poziomu nowoprojektowanej nawierzchni i ukształtowania terenu; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregośkolwiek z elementów istniejących urządzeń sieci wodociągowej wymagających regulacji, z uwagi

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Komunalne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23 • 66-600 Krosno Odrzańskie • tel. 68 383 55 33 • fax. 68 359 91 21 • ✉ sekretariat@kpwk-krosnoodrzańskie.pl

na bezpieczeństwo i ich lokalizację w pasie drogowym, należy przewidzieć w ramach inwestycji ich wymianę na nowe; uszkodzone elementy z demontażu należy zwrócić do KPWK,

- 6) należy przewidzieć lokalizację i montaż min. 4 dodatkowych hydrantów p.poż. na wymienianym odcinku sieci wodociągowej, aby dostosować ją do obecnych wymagań tj. w odległościach nie większych niż co 150mb, (obecnie istnieje 1 hydrant p.poż. który nie spełnia wymagań przeciwpożarowych w zakresie ciśnienia i wydajności przepływu),
- 7) należy przewidzieć wymianę na nowe wykonane z rur PE-HD min. średnicy 32mm, istniejące przyłącza sieci wodociągowej z rur stalowych w złym stanie technicznym (skorodowane, z ograniczonym przepływem) na odcinku od sieci do granicy nieruchomości przyłączonej przylegającej do pasa remontowanej drogi wraz z kompletną armaturą odcinającą typu NWZ, których elementy należy wyprowadzić do poziomu nowoprojektowanej nawierzchni,
- 8) należy przewidzieć wymianę na nowe wykonane z rur PVC-U o min. średnicy 160mm, istniejące przyłącza sieci kanalizacyjnej z rur betonowych lub innych niż PVC-U, stwierdzonych w trakcie realizacji robót w złym stanie technicznym (nieszczelne/uszkodzone, zapadnięte, z przeciw spadkiem,) na odcinku od studni kanalizacyjnej do granicy nieruchomości przyłączonej przylegającej do pasa remontowanej drogi,
- 9) koszt budowy związane z zabezpieczeniem, przebudową, wymianą lub naprawą urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji pokrywa Inwestor,
- 10) każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań technicznych wymaga ponownych uzgodnień z KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,
- 11) roboty w bezpośrednim pobliżu naszych urządzeń wod-kan należy prowadzić ręcznie,
- 12) zblżenia i skrzyżowania projektowanych urządzeń lub sieci z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, należy przewidzieć do wykonania w rurach osłonowych,
- 13) roboty budowlane w zakresie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, należy prowadzić pod nadzorem oraz w ścisłej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstwa, aby nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń lub przerw w świadczonych w sposób ciągły przez Spółkę KPWK usługach w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
- 14) ewentualne prace w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych (zgodnie z normą PN-B-10725:1997; PN-EN 1610:2002) oraz zgodnie z warunkami producenta materiałów (inst. montażowe).

W przypadku podjęcia działań realizacyjnych w ramach uzgadnianej dokumentacji, Inwestor lub Wykonawca winien powiadomić Spółkę KPWK o terminie planowanego przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót, w celu dokonania wspólnych ustaleń, uzgodnień i koordynacji wyżej wymienionych warunków i zakresu prac na placu budowy.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzańskie.pl tel. 68 383 3675

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kozłowski



BEZ UWAG / Z UWAGAMI

SPECIALISTA

05.07.2022 Skiba Agnieszka Skiba

Granica Przebudowy dla
km 0+520,00 DG 00253F