

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
na **konserwację miejskiego oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Stargardu
w okresie od lipca 2024 do czerwca 2025 roku**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że zakres robót konserwacyjnych i naprawczych ujęty w pkt 3. 1) m) SWZ obejmuje wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii zasilających oświetlenie z wyłączeniem instalacji oświetleniowych - od złącz rozdzielczych (złącz wnekowych, skrzynek połączeniowych, itp.) do opraw oświetleniowych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza, że zakres robót konserwacyjnych i naprawczych, ujęty w pkt 3. 1) m) SWZ, obejmuje wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii zasilających oświetlenie, z wyłączeniem instalacji oświetleniowych - od złącz rozdzielczych (złącz wnekowych, skrzynek połączeniowych, itp.) do opraw oświetleniowych.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.