

RGK.271.12.2022

WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : **"Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne"**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00068439/01/P z dnia 2022-07-14.

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym budowy sieci wodociągowej w miejscowości Uścianek Wielki, Zgleczewo Szlacheckie do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury przewodowe typu PCV PN10 110mm. Natomiast ostatnie zdanie z opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza realizację w/w zadań metodą bezwykopową przewiertem sterowanym. Zastosowanie tej metody natomiast wyklucza zastosowanie rur typu PCV PN10 110mm dla technologii bezwykopowej. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100 RC SDR 17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE RC PN10 SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego przy zastosowaniu metody bezwykopowej jak i metody wykopowej.

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz