

DM2.261.11.2023

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa oraz przebudowa łącznie 11 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”** wpłynęły zapytania co do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) Zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie danych do wyceny: 1. bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04- odcinki proste czy łukowe? Jaki rozstaw słupków i jaki sposób ich kotwienia? Jaki sposób zakończenia barier? 2. tablice pamiątkowe- jakie wymiary tablicy i wysokość słupków stalowych.

### **Odpowiedź:**

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że dla Części 2 „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1704T (0780T) Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w m. Jurkowice” zmienia opis przedmiotu zamówienia i zamienia montaż barier ochronnych stalowych SP-04 na montaż barier wygradzeniowych U-12a L-2000 fi 60,3 typu gdańskiego żółtych. W złączeniu zmieniony załącznik nr 7.2 do SWZ – Przedmiar robót.

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że tablice pamiątkowe - informacyjne, po jednej dla każdego zadania, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Co do zasady tablica informacyjna powinna posiadać wymiary 180 x 120 cm, jednakże Zamawiający będzie się starał o uzyskanie zgody na odstępstwo od tego wymogu na rzecz tablicy o wymiarach 90 x 60 cm. Wysokości słupków dopasowana do wymiarów tablicy oraz obowiązujących zasad ustawiania znaków drogowych zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- 2) W związku z planowanym zabezpieczeniem wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, proszę o informację, czy dopuszcza się jedną Gwarancję Ubezpieczeniową obejmującą wszystkie części zadania czy każda część z osobna ma być zabezpieczona oddzielną Gwarancją Ubezpieczeniową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie oferty jedną gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium obejmującą wszystkie części zadania, jednakże w ramach jednej gwarancji należy przedstawić wyraźny podział całej wartości wadium na kwoty obowiązujące poszczególne części zgodnie z rozdziałem XVI SWZ ust. 1 pkt 1-11.

**Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.**

**Dyrektor**  
***/-/ Mirosław Bernyś***