CENTRALNA STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

5 6 7 8 8a 9

A-A

B-B

istn. 1RS1

2 x N2XH-J 5x2,5 mm2 - zasilanie myjki nr 7 i 8

2 x N2XN-J 5x2,5 mm2 - zasilanie suszarki nr 1 i 2

istn. zabudowa trasy kablowej

NR MYJKI

myjka nr 7 (proj. wyłącznik serwisowy SG-32A)

myjka nr 1

myjka nr 2

myjka nr 3

istn. 3 x SG-32A

istn. SG-20A (po zmianie zasilania suszarki z 1RS3 - zmiana jego oznaczenia)

proj. SG-20A wyłącznik serwisowy na obudowie projektowanej suszarki nr 2

suszarka do narzędzi

myjka projektowana

Zmiany dot. istniejącej rozdzielnicy 1RS1:
- z zabezpieczenia ozn. 8Q wypiąć i zdemontować przewód zasilający istniejącą suszarkę nr 1 (3,5 kW)

zasilanie 1RS-3
- N2XH-J 5x50 mm2

proj. 1RS3

proj. SG-32A wyłącznik serwisowy dla myjki nr 8

1.36 BIURO 14,25m2

1.37 PAKIETOWANIE BIELIZNY 11,49m2

1.38 STERYL. GAZOWA 9,76m2

1.47 STR. CZYSTA 68,5m2

1.48 STR. BRUDNA 49,81m2

1.49 ŚLUZA 3,49m2

1.50 WC 1,45m2

1.51 ENDOSKOPY 12,37m2

1.52b MAG. CHEM. 5,13m2

1.59 WENTYLATORNIA 152,16m2

KOMORA KURZOWA

+67,41

KANAŁ NA CZE

1.35 MAGAZYN OPATRUNKOWY I MATERIAŁÓW WPROWADZONYCH 10,94m2

1.31 KOMUNIK. 28,04m2

1.34 POM. SOCJALNE 9,50m2

1.33 ŁAZIENKA 6,83m2

1.40 POM PIECA GAZ. 3,16m2

1.39 GAZ 5,93m2

1.45 STREFA ROZŁADUNKU 23,96m2

1.46 ŚLUZA 2,48m2

ŚLUZA 9,9m2

1.54a ŚLUZA 3,05m2

1.41 S.P. 4,29m2

1.42 STACJA UZDATNIANIA WODY 6,47m2

1.44 MAGAZYN 11,56m2

1.43 EKSPEDYCJA 33,56m2

1.56 SKŁADANIE 34,2m2

platforma czysta

1.55 KOMORA BEZCIŚNIENIOWA DEZYNFEKCYJNA 14,35m2

1.55a WYTWORNICA PARY 3,60m2

STREFA BRUDNA
1.54 PRZYJĘCIE DO DEZYNFEKCJI 49,2m2

1.52 PRZYJĘCIE DO STERYLIZACJI 23,97m2

1.52a POM. SP. 2,68m2

ODWODNIENIE

platforma brudna

1.32 SZATNIA 10,17m2

UKŁAD SIECI TN-C-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD

Projektowane przewody prowadzić wykorzystując istniejące trasy korytek kablowych lub układając je pod tynkiem.

RZUT PARTERU skala 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA „PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor:
Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

Temat: Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy	Data: 15.01.2024	Nr proj. 0224/PW
Rysunek: RZUT PARTERU - fragment Plan instalacji elektrycznych	Nr zlecenia: 02/2024	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GT.III.7210/194/77		Nr rys. **7** (E-01)