


RG



obwody istniejące TN-C

4xLY16 w listwie

• złączkę ukryć w listwie natynkowej

istn. YAKY4x70  
do stacji transf.**UWAGA**Rozdzielnica natynkowa z tworzywa sztucznego min.96  
modułów ln=100A**ZUPIB Olsztyn**

Treść	Schemat rozdzielnic RG – dyżurka			
Obiekt;adres	Pompy ścieków P-10. Kieźliny gm.Dywidów	Nr rys.	E-9	
Projektował	mgr inż. D. Gierszewski	Arkusz	1/1	
	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70	Nr strony	
Sprawdził	mgr inż. K.Krzemieniewski	WAM/0110/PWOE/16		