



UWAGI

1. Słupy stalowe stożkowe h=9m z fundamentem prefabrykowanym
2. We wnękach słupów zainstalować typowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe LZ-35 z gniazdem bezpiecznikowym i osłoną instalacji pod napięciem. Oprawy zabezpieczać wkładkami Wts4A. Do zasilenia opraw w słupy wciągnąć przewody kabelkowe YDY3x1,5mm².
3. Oprawy drogowe LED o strumieniu świetlnym min. 9000lm np: BGP621 Philips

ZUPIB Olsztyn

Treść	Schemat oświetlenia zewnętrznego	Nr rys.	E-14
Obiekt;adres	Pompownia ścieków P-10 Kieźliny gm.Dywity	Nr arkusza	1/1
Projektował	mgr inż. D. Gierszewski		Nr strony
	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70	
Sprawdził	mgr inż. K.Krzemieniewski	WAM/0110/PWOE/16	