

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Gardei

Ul. Sportowa 13A

82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 27.06.2022r

UZGODNIENIE NR 11/2022 do projektu przyłącza/sieci*

Obiekt: budowa kanalizacji deszczowej - przebudowa drogi gminnej w wandowie

Inwestor: Gmina Gardeja

Adres obiektu: działka nr. 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4, 126/6, 126/8, 126/9 obręb Wandowo

Na podstawie złożonej dokumentacji projektowej sieci/przyłącza/y projekt uzgadnia się na warunkach określonych poniżej:

1. Warunki:

- projektowane odcinki sieci/przyłącza wykonać zgodnie z projektem budowlanym,
- Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
- skrzytnki hydrantowe jak i skrzytnki do zasuw powinny być tak zamontowane by użycie armatury w której skład wchodzi nie nasłuchiwało problemów eksploatacyjnych,
- prace ziemne w miejscach zbliżeń z istniejącą siecią wod-kan należy wykonywać ręcznie,
- po realizacji inwestycji zasuw, hydranty oznaczyć słupkami domiarowymi, lub tabliczką domiarową,
- za uszkodzenie sieci wod-kan bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona ZGK w Gardei obciążając jej kosztami wykonawcę,
- jeśli na skutek prowadzonych prac posadowienie infrastruktury wod-kan ulegnie zmianie rzędnych posadowienia i znajdzie się ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt własny zagłębi infrastrukturę wod-kan.
- przed włączeniem nowobudowanego/remontowanego odcinka sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do eksploatacji wykonawca/inwestor przedłoży do ZGK w Gardei opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Sanitarnego Inspektora

Powiatowego oraz sprawozdanie z prób szczelności wykonanego przez uprawnionego kierownika robót branży sanitarnej,

- w nawiązaniu do zapisów Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 - wykonawca robót winien powiadomić na piśmie ZGK w Gardei o terminie rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,
 - terminy zamknięcia wody na czas prac instalacyjnych ustalić z ZGK w Gardei
 - zamknięcia wody dokonywane będą wyłącznie przez monterów ZGK w Gardei na zlecenie wykonawcy inwestycji.
 - za każdorazowe unieczyśnienie wodociągu ZGK w Gardei obciąży wykonawcę sieci wodnej fakturą za wykonaną usługę zamknięcia wody i powiadomienia mieszkańców o przewie w dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,
 - informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny ZGK w Gardei,
 - po zakończeniu inwestycji dostarczyć kopię mapy z inwentaryzacją powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę do działu siedziby ZGK w Gardei.
- Projektowane przyłącze wody i kanalizacji nie koliduje z infrastrukturą zarządzaną przez ZGK.

2. Termin ważności niniejszego uzgodnienia wygasa po upływie 2 lat od daty wydania.

3. Uwagi dodatkowe:

Po wykonaniu przyłączy, sieci należy zgłosić je do odbioru technicznego w otwartym wykopie oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego Geodetę. Do odbioru końcowego budynków użyteczności publicznej należy posiadać ocenę higieniczną materiałów użytych do budowy przyłącza wodociągowego wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.


Zakład Gospodarki Wodnej
.....
Kierownik ZGK w Gardei
Zukowski J