

Chrzanów, dnia 28 listopada 2023 r.

ZP.271.42.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 27.11.2023 r.

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między opisem technicznym, a przedmiarem jeśli chodzi o grubość docieplenia ścian budynku (w przedmiarze znajduje się poz. wskazująca na gr. 15 cm natomiast na rysunkach 10 cm). Prosimy o podanie współczynnika dla styropianu.

### **Odpowiedź nr 1:**

Grubość styropianu ma być zgodna z dokumentacją projektową. Zgodnie z rysunkami technicznymi grubość styropianu ma wynosić 10 cm. Współczynnik 0,038 W/mK.

### **Pytanie nr 2:**

Jaki system dociepleń przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź nr 2:**

Ocieplenie ścian budynku metodą lekką moką.  
Zamawiający nie może zawrzeć w dokumentacji i specyfikacji materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż jest to niezgodne z przepisami ustawy Pzp.

### **Pytanie nr 3:**

Jakie parametry klimatyzatora i maty grzewczej należy przyjąć w wycenie?

### **Odpowiedź nr 3:**

Parametry klimatyzatora i maty grzewczej określono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pkt 2.6.

### **Pytanie nr 4:**

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie muralu na frontowej elewacji?

### **Odpowiedź nr 4:**

Zgodnie z dokumentacją, rysunek A-4 na elewacji północno-wschodniej budynku Grzybek projektowana jest malowana grafika w kolorze czarnym wraz z malowanym napisem w kolorze czerwonym. Powyższa grafika zgodnie z przedmiotową dokumentacją jest zawarta w zakresie zadania.

### **Pytanie nr 5:**

Czy ze względu na umowny okres Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania o okres niesprzyjających warunków atmosferycznych?

### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu wykonania umowy ze względu na występujące warunki atmosferyczne standardowe dla danej pory roku realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o wskazanie parametrów paneli elewacyjnych ażurowych lub przykładu producenta jaki jest akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 6:**

Parametry paneli elewacyjnych:

Grubość - 20 mm

Szerokość - 67 mm

Gatunek - Sosna Skandynawska

Kolor – naturalne drewno

Długość zgodna z rysunkami Elewacji w dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie może zawrzeć w dokumentacji i specyfikacji materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż jest to niezgodne z przepisami ustawy Pzp.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza

KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
Iwona Przybyło