

Istniejąca kotłownia
pomieszczenie zaplecza


Przebudowana instalacja rozdziału ciepła

Projektowana zewnętrzna, naścienna szafka gazowo-biogazowa

Istniejąca kotłownia-pomieszczenie węzła biogazowego po przebudowie-pomieszczenie rezerwe gospodarcze

Istniejąca wentylacja wywiewna Wywiewiak dachowy Ø315

- OB5 Punkt zrzutu szarnolejczyzny 2xDN80 260kW-12m3/h-80/60°C
- OB4 Instalacja grzewcza kotłowni 2xDN32 30kW-2m3/h-80/60°C
- OB3 Instalacja C.O. ob. 34 i 35 2xDN40 2x3h-80/60°C
- OB2 Instalacja C.O. 2xDN100 631kW-30m3/h-80/60°C
- OB1 Instalacja wentylacji MKF- 2xDN125 1072kW-50m3/h-80/60°C



Istniejąca kotłownia- hala kotłów

Istniejąca drzwi EI60
Istniejąca okna EI60

KLA Sygnalizator optyczno-akustyczny np. S132 GAZEX