

Łeba, dnia 24 sierpnia 2021 r.

RI.7011.1.1.2021.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach trasy R-10*

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

W zadaniu nr IV tj. budowa przepustu na Kanale Mielnickim konieczne jest wykonanie odwodnienia poprzez wbicie ścianek szczelnych i zastosowanie pomp z igłofiltrami co stanowi bardzo istotną część całej inwestycji. Brak informacji na ten temat w dokumentacji projektowej, wykonawczej i przedmiarze robót.

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za powyższe prace czy należy doliczyć je do kosztów ogólnych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że odwodnienie dna wykopów zapewniające bezpieczne wykonanie robót budowlanych, należy do zadań wykonawcy robót, który w razie potrzeby opracuje szczegółowy projekt zabezpieczenia i odwodnienia dna wykopu w zależności od aktualnego poziomu wód, wód gruntowych, ilości opadów atmosferycznych i posiadanych urządzeń technicznych

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Czy w zadaniu nr VI - budowa miejsca postojowego Zamawiający dopuszcza użycie materiałów zamiennych dla traktów z drewna egzotycznego np. na deskę tarasową ryflowaną z drewna iglastego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z drewna miękkiego, gdyż istotnie zmniejszy trwałość powierzchni. Ewentualnie dopuszcza się zastosowanie desek z tworzyw sztucznych które zapewnią dobrą trwałość – na etapie budowy należy złożyć odpowiedni wniosek materiałowy.