

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 18.09.2024 r.
WZP.271.47.2024.B

Nazwa i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu na odcinku od ul. Bukowej do ul. 11 Listopada 15a w Bydgoszczy – WZP.271.47.2024.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca robót w zakresie pielęgnacji zieleni zobowiązany jest do pielęgnacji trawy (z siewu) obejmującej m. in. systematyczne podlewanie do osiągnięcia wysokości 8-10 cm i wykonanie tzw. „pierwszego koszenia” po osiągnięciu ww. wysokości.

Pytanie 2:

Dokumentacja na stronie przetargu nie zawiera schematów i wytycznych odnośnie "rozdzielni gniazd plenerowych" oraz "szafki gniazd", które znajdują się na planie sytuacyjnym. Nie ma informacji o łączeniu wybranego etapu z innymi. W jaki sposób ma być rozwiązana kwestia kabli? Mufa czy pozostawienie w latarniach na końcach etapu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego wyłączone są roboty budowlane branży elektrycznej. Pełny zakres zamówienia został określony w dokumencie pn. „Podział ceny na składniki” stanowiący załącznik do umowy.

Pytanie 3:

Jakie kable należy zastosować dla linii kablowych? 2. Według jakiego schematu oraz wytycznych ma zostać wykonana szafa gniazd plenerowych? 3. Czy są wytyczne odnośnie liczby gniazd, wielkości, materiałów, sposobu montażu dla szafek gniazd? 4. Czy na granicy etapu ma zostać wykonana mufa końcowa dla kabla oświetleniowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z odp. udzieloną na pytanie nr 2.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie czy istniejąca kostka betonowa do dołożenia ma grubość 6cm czy 8cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej płukanej beżowo-szarej gr. 6cm na podsypce żwirowo-cementowej i piaskowo-żwirowej.

Pytanie 5:

Proszę o informację czy w ramach zadania dla etapu I należy wykonać linie kablowe wraz z zabudową SG 4szt. (szafka gniazd) oraz RGP 1 szt. (rozdzielnia gniazd plenerowych). Urządzenia te są widoczne na rysunku Załącznik nr 2 Rys A1 PZT 01_2021 Pytanie 2. Proszę o informację czy do rejonu wykonywania prac etapu I zostały doprowadzone linie

kablowe od: - proj .szafa oświetleniowa SO 11 listopada (dz. 222) – celem zasilania w energię elektryczną projektowanego oświetlenia parkowego (4 szt. lamp) - proj. Szafa kablowa SKP3-2P (dz. 222) – celem zasilania w energię elektryczną SG 4szt (szafka gniazd) oraz RGP 1 szt. (rozdzielnica gniazd plenerowych). Pytanie 3. Proszę o sprecyzowanie wysokości słupa oświetleniowego. Na rysunku Załącznik nr 3 PZT A1 jest przywołany słup oświetleniowy H= 4m, natomiast w Załączniku nr 1 PZT opis techniczny pkt 4.10 jest mowa o słupie parkowym H= 3m. Pytanie 4. Proszę o informację czy w miejscach posadowienia projektowanych słupów oświetleniowych pozostawione są zapasy linii kablowych które należy wykorzystać do zasilania w energię elektryczną projektowanych słupów oświetleniowych, czy linie kablowe należy wykonać w zakresie prac etapu I. Jeżeli jest konieczność wykonania prac kablowych to prosimy o wskazanie typów kabli wraz wskazaniem miejsca podłączenia zasilania. Pytanie 5. Proszę o informację czy w zakresie budowy etapu I oznaczonego punktami 1,2,3,4 na rysunku Załącznik nr 3 Rys A1 PZT wchodzi wymiana oświetlenia ulicznego zlokalizowanego po zewnętrznej stronie skweru - od strony budynków. Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach budowy etapu I należy wybudować szafę oświetleniową „proj. szafa oświetleniowa SO 11 listopada (dz. 222)” oraz „proj. Szafa kablowa SKP3-2P (dz. 222)” wskazane na rysunku Załącznik nr 2 Rys A1 PZT 01_2021 .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego wyłączone są roboty budowlane branży elektrycznej. Pełny zakres zamówienia został określony w dokumencie pn. „Podział ceny na składniki” stanowiący załącznik do umowy.

Pytanie 6:

Proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na uzyskanie nośności podłoża na poziomie 0,97?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na uzyskanie nośności podłoża na poziomie 0,97. Akceptowalna będzie nośność podłoża na poziomie 0,98.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy elementy małej architektury należy zdać zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące elementy małej architektury należy zdemontować i zutylizować.

Pytanie 8:

Proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki surowo-łupanej granitowej jako formy obrzeży oraz obróbek wokół roślinności. Czy można zastosować kostkę surowo-łupaną 8/11?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykonanie obrzeży wokół roślinności z kostki surowo-łupanej granitowej 8/11. Ten sam rodzaj kostki został zastosowany przy rewitalizacji Skweru im. Inwalidów Wojennych przylegającym do alei 11 Listopada.



Pytanie 9:

Proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gnejsu 0/31,5 jako podbudowę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie gnejsu 0/31,5 jako podbudowę.

Pytanie 10:

Zwracam się z prośbą o przedstawienie rysunku przekroju ścieżki uwzględniając wykonanie obrzeży z kostki 12x12x12cm.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rys. A4 – detal nawierzchni 11 Listopada.

Pytanie 11:

Proszę o wyjaśnienie jakim materiałem mają zostać uzupełnione szczeliny między kostkami 12x12x12. Czy można zastosować metodę wykonania na styk bez uzupełniania szczelin?

Odpowiedź:

Należy zastosować fugi z betonu B20 zgodnie z złącznikiem fotograficznym zamieszczonym w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 12:

Proszę o wyjaśnienie czy jako warstwę podsypki żwirowo - cementowej, można zastosować podsypkę cementowo piaskową 1:4?

Odpowiedź:

Zamiast podsypki żwirowo-cementowej można zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.

Załącznik:

- A4_ detal nawierzchni 11 listopada

Członek Komisji Przetargowej
Lilianna Jasiek