

Znak sprawy: GKI.271.6.7.2022

Lidzbark Warmiński, 29.03.2022 roku

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim, Znak sprawy: GKI.271.6.2022.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 29.03.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść zapytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1:

„Czy rurociąg stalowy o średnicy 25mm o połączeniu spawanym , można zastąpić rurociągiem o połączeniu zaciskowym”.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że rurociąg stalowy o średnicy 25 mm o połączeniu spawanym można zastąpić rurociągiem o połączeniu zaciskowym.

Dokonana zmiana zapisów SWZ jest obowiązująca i należy traktować ją jako jedyną obowiązującą. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca;
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 3) a/a

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza