

Gaworzyce, dnia 17.01.2024 r.

ZP.271.17.2023

Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gaworzyce”

#### ZAWIADOMIENIE NR 4

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,1720) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ (pytania) jakie wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz publikuje treść zapytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie:** „ W związku z udzieleniem odpowiedzi na zadania pytanie nr 1 ( zawiadomienie nr 2 z dnia 12.01.2024 r.) proszę o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wskazuje normę PN-EN niewłaściwą dla wymaganego wyposażenia.

Norma dotycząca sprzętu tenisowego PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy -- Sprzęt do tenisa -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań, ale jej wymagania odnoszą się do słupków, siatki, a nie wyrobów typu ścianka treningowa . Właściwą normą jest PN-EN 913 Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nazwa normy wskazuje na sprzęt gimnastyczny, ale swoim zakresem obejmuje ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wszystkich części sprzętu gimnastycznego i sportowego oraz dla wszystkich części sprzętu stosowanych w edukacji fizycznej, treningach i zawodach”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy nr PN-EN 913 w odniesieniu do ścianki tenisowej.**

Wprowadzone modyfikacje do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

Niniejsze zmiany treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, iż treść pytań i odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert.

Zawiadomienie zamieszczono w dniu 17.01.2024 r. na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce>

**Wójt**

**/-/ Jacek Szwaagrzyk**