

Zbójno, dn. 07.05.2024 r.

ZPF.271.5.2024

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu”.**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej. Brakuje rysunków do projektu architektoniczno-budowlanego.

### **Odpowiedź:**

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje rysunki stanowiące załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. W związku ze zmianą pierwotnego zakresu inwestycji rysunki dotyczące termomodernizacji ścian zewnętrznych są anulowane.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o przesunięcia terminu składania ofert, ze względu na niepełną dokumentację projektową. Od momentu udostępnienia przez Zamawiającego pozostałej dokumentacji, potrzebny jest czas na jej zaznajomienie się oraz na ewentualne pytania, jakie mogą się nasunąć.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 10.00. Do niniejszego pisma załączona została modyfikacja SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową związaną z modernizacją instalacji c.o. w sali gimnastycznej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dla branży c.o. - mamy tu do czynienia jedynie z remontem części instalacji, która pozostanie w toku prowadzonych prac zakryta, dlatego podjęto decyzję, aby wymienić ruraż, który ulegnie zakryciu.

### **Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, gdyż dokumentacja projektowa mówi o wymianie grzejników na dwupłytowe z podłączeniem dolnym oraz wyposażone w komplet nowych zaworów, zaś w udostępnionym przedmiarze mamy tak, aby zamontować te zdemontowane grzejniki z powrotem. Co należy wycenić? Druga sprawa to ilości grzejników się nie zgadza, gdyż do zdemontowania jest 5 kpl, a do zamontowania 6 kpl.?

### **Odpowiedź:**

Grzejniki pozostają stare - do ponownego, montażu. Proszę uwzględnić ponowny montaż 6 kpl.